Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00		224,44	202,00	22,45	72,35	72,18	0,17	5,00	4,00	0,24	19,73	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	72,35	0,00	1,43			1,66
08.05.16	24,00		235,71	212,72	22,99	73,66	73,50	0,16	5,00	4,00	0,26	19,94	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	73,60	0,00	1,47			1,73
09.05.16	24,00		235,05	210,11	24,94	74,08	73,90	0,17	5,00	4,00	0,27	21,84	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	74,06	0,00	1,62			1,89
10.05.16	24,00		231,60	207,76	23,85	75,36	75,18	0,18	5,00	4,00	0,27	20,80	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	75,31	0,00	1,57			1,84
11.05.16	24,00		219,37	197,17	22,20	74,92	74,76	0,16	5,00	4,00	0,26	19,33	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	-	74,59	0,00	1,44			1,70
12.05.16	24,00		198,14	174,60	23,54	71,74	71,56	0,18	5,00	4,00	0,24	20,80	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	71,54	0,00	1,49			1,72
13.05.16	24,00		161,63	137,30	24,33	70,90	70,67	0,23	5,00	4,00	0,19	22,14	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	-	70,76	0,00	1,57			1,76
14.05.16	24,00		157,88	135,00	22,88	71,35	71,11	0,24	5,00	4,00	0,18	20,93	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	-	71,23	0,00	1,49			1,67
15.05.16	24,00		161,17	136,46	24,71	70,17	69,91	0,26	5,00	4,00	0,17	22,80	0,00	0,00	23,31	0,00	23,31	-	70,17	0,00	1,60			1,77
16.05.16	24,00		162,23	138,74	23,49	71,12	70,88	0,24	5,00	4,00	0,18	21,47	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	71,02	0,00	1,52			1,71
17.05.16	24,00		162,79	138,02	24,76	70,95	70,72	0,23	5,00	4,00	0,18	22,73	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	70,77	0,00	1,61			1,79
18.05.16	24,00		157,51	135,00	22,51	69,38	69,14	0,24	5,00	4,00	0,18	20,51	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	69,29	0,00	1,42			1,60
19.05.16	24,00		157,92	134,67	23,26	69,32	69,08	0,24	5,00	4,00	0,17	21,26	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	69,23	0,00	1,47			1,65
20.05.16	24,00		158,66	133,44	25,22	69,74	69,49	0,25	5,00	4,00	0,18	23,20	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	69,67	0,00	1,62			1,79
21.05.16	24,00		159,69	133,80	25,89	69,87	69,63	0,24	5,00	4,00	0,18	23,82	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	-	69,78	0,00	1,66			1,84
22.05.16	24,00		156,87	134,08	22,79	69,47	69,23	0,24	5,00	4,00	0,18	20,76	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	69,38	0,00	1,44			1,62
23.05.16	24,00		157,32	133,81	23,50	70,21	69,97	0,24	5,00	4,00	0,18	21,49	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	70,12	0,00	1,51			1,68
Среднее	24,00	-	182,23	158,51	23,72	71,45	71,23	0,22	5,00	4,00	0,21	21,39	-	-	21,88	-	21,88	-	71,34	-	1,52	-	-	1,73
Итого	408,00		3097,98	2694,67	403,30						3,51	363,56	0,00	0,00	372,04	0,00	372,04	0,00			25,92	0,00	0,00	29,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	168110,39	147341,91	17793,07	0,00	18194,78	0,00	4243,09	1236,35	-
	24.05.16 02:00	170271,45	149193,12	18075,22	0,00	18483,37	0,00	4255,43	1256,24	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °C = -4,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **372,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по учету энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 01 ИЮН 2016 г.