Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 73 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24694 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		105,39	105,69	-0,30	63,63	38,49	25,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
25.04.16	24,00		104,97	105,23	-0,26	64,42	38,93	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
26.04.16	24,00		59,50	59,64	-0,14	63,77	39,32	24,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
27.04.16	24,00		22,51	22,69	-0,18	64,24	33,32	30,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,69
28.04.16	24,00	*	50,44	50,83	-0,39	63,12	38,12	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
29.04.16	24,00	*	59,47	60,15	-0,67	62,76	37,22	25,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
30.04.16	24,00		112,95	114,01	-1,06	63,99	39,82	24,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
01.05.16	24,00		110,37	111,08	-0,71	64,76	40,12	24,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.05.16	24,00		102,14	102,66	-0,52	64,36	39,73	24,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
03.05.16	24,00		89,16	89,61	-0,44	62,68	38,14	24,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
04.05.16	24,00		91,11	91,50	-0,39	64,06	39,37	24,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
05.05.16	24,00	*	44,40	44,59	-0,19	64,55	39,86	24,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
06.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,37	20,13	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,68	19,61	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	*	0,00	0,02	-0,02	19,25	19,28	-0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	*	0,00	0,02	-0,02	18,91	18,95	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	18,56	18,64	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	56,02	56,34	-0,31	50,77	32,88	17,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39
Итого	408,00		952,41	957,72	-5,31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	23,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,58** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.