Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 75 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24947 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		100,48	98,99	1,50	65,69	37,43	28,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
25.04.16	24,00		59,96	59,05	0,91	65,24	37,84	27,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
26.04.16	24,00		15,68	15,49	0,19	71,31	31,45	39,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,63
27.04.16	24,00	*	48,66	48,05	0,61	64,82	35,73	29,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
28.04.16	24,00	*	49,69	49,17	0,51	65,13	34,89	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
29.04.16	24,00		99,76	98,73	1,03	65,46	37,56	27,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
30.04.16	24,00		99,89	98,78	1,11	66,04	38,07	27,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
01.05.16	24,00		93,21	92,05	1,15	65,72	37,69	28,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
02.05.16	24,00		79,50	78,48	1,02	64,15	35,83	28,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
03.05.16	24,00		81,08	79,99	1,10	65,52	36,98	28,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
04.05.16	24,00		40,91	40,33	0,57	66,14	37,62	28,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
05.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	28,15	33,98	-5,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	29,49	37,21	-7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	29,81	38,47	-8,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	29,75	39,60	-9,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	29,34	28,53	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	29,52	29,16	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	45,22	44,66	0,57	53,02	35,77	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
Итого	408,00		768,81	759,14	9,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

РУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного уч.
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«_____» _____ г.