Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 6,89

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	21,00	-	122,33	100,91	21,42	65,69	41,37	24,32	7,00	5,00	2,40	22,09	-	-	22,53	-	22,53	-	65,97	-	1,46			3,86
25.04.16	12,00	-	71,68	66,90	4,78	70,93	59,93	11,00	7,00	5,00	0,73	5,29	-	-	5,41	-	5,41	-	66,70	-	0,35			1,09
26.04.16	24,00	-	109,76	100,23	9,53	79,34	73,90	5,44	7,00	5,00	0,70	9,21	-	-	9,41	-	9,41	-	66,83	-	0,62			1,32
27.04.16	24,00	-	61,00	47,94	13,06	64,16	40,28	23,88	7,00	5,00	1,21	12,81	-	-	13,01	-	13,01	-	60,24	-	0,77			1,98
28.04.16	24,00	-	93,11	66,17	26,94	65,47	41,81	23,66	7,00	5,00	1,65	26,05	-	-	26,53	-	26,53	-	64,74	-	1,69			3,33
29.04.16	24,00	-	139,01	115,26	23,75	65,53	42,93	22,60	7,00	5,00	2,64	23,31	-	-	23,78	-	23,78	-	65,41	-	1,53			4,16
30.04.16	24,00	-	140,67	115,22	25,45	66,01	43,21	22,80	7,00	5,00	2,67	24,84	-	-	25,34	-	25,34	-	65,84	-	1,64			4,31
01.05.16	24,00	-	125,98	105,34	20,64	65,63	42,36	23,27	7,00	5,00	2,51	19,88	-	-	20,27	-	20,27	-	65,35	-	1,30			3,81
02.05.16	24,00	-	114,54	91,51	23,03	64,23	40,18	24,05	7,00	5,00	2,26	22,12	-	-	22,54	-	22,54	-	64,21	-	1,42			3,68
03.05.16	24,00	-	119,14	93,22	25,92	65,75	41,47	24,28	7,00	5,00	2,32	25,02	-	-	25,50	-	25,50	-	65,83	-	1,65			3,97
04.05.16	24,00	-	63,66	57,77	5,89	64,84	45,31	19,53	7,00	5,00	0,15	23,65	-	-	24,03	-	24,03	-	57,99	-	1,37			1,52
05.05.16	24,00	-	126,76	106,75	20,01	67,42	44,29	23,13	7,00	5,00	2,47	20,03	-	-	20,44	-	20,44	-	67,32	-	1,35			3,82
06.05.16	24,00	-	72,60	52,70	19,90	68,26	46,05	22,21	7,00	5,00	1,17	19,86	-	-	20,29	-	20,29	-	68,73	-	1,37			2,53
Среднее	22,85	-	104,63	86,15	18,49	67,17	46,39	20,78	7,00	5,00	1,76	19,55	-	-	19,93	-	19,93	-	65,01	-	1,27	-	-	3,03
Итого	297,00		1360,24	1119,92	240,32						22,87	254,16	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08	0,00			16,51	0,00	0,00	39,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	35100,27	29054,80	2614,51	-	7519,12	-	1212,07	-	-
	11.05.16 05:00	36523,04	30155,23	2949,56	-	7861,03	-	1257,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °C = -1,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **259,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта