Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-208187-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208187 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 11,69

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	19,56	0,00	19,56	72,39	21,16	51,23	7,00	5,00	0,02	19,33	-	-	19,78	-	19,78	-	71,99	-	1,39			1,42
08.05.16	24,00	-	19,95	0,00	19,95	73,15	19,61	53,54	7,00	5,00	0,03	19,64	-	-	20,12	-	20,12	-	72,75	-	1,43			1,46
09.05.16	24,00	-	20,42	0,00	20,42	73,70	19,73	53,97	7,00	5,00	0,03	20,12	-	-	20,59	-	20,59	-	73,31	-	1,48			1,51
10.05.16	24,00	-	22,48	0,00	22,48	75,13	20,00	55,13	7,00	5,00	0,04	22,19	-	-	22,73	-	22,73	-	74,73	-	1,66			1,69
11.05.16	24,00	-	20,64	0,00	20,64	73,94	20,19	53,75	7,00	5,00	0,03	20,35	-	-	20,84	-	20,84	-	73,54	-	1,50			1,53
12.05.16	24,00	-	18,47	0,00	18,47	70,68	19,29	51,39	7,00	5,00	0,03	18,09	-	-	18,50	-	18,50	-	70,27	-	1,27			1,31
13.05.16	24,00	-	21,20	0,00	21,20	70,77	18,74	52,03	7,00	5,00	0,03	20,89	-	-	21,33	-	21,33	-	70,38	-	1,47			1,50
14.05.16	24,00	-	20,91	0,00	20,91	70,94	19,04	51,90	7,00	5,00	0,03	20,62	-	-	21,10	-	21,10	-	70,56	-	1,45			1,48
15.05.16	24,00	-	23,71	0,00	23,71	70,31	19,24	51,07	7,00	5,00	0,03	23,47	-	-	23,97	-	23,97	-	69,95	-	1,64			1,67
16.05.16	24,00	-	21,71	0,00	21,71	70,86	19,42	51,44	7,00	5,00	0,03	21,42	-	-	21,88	-	21,88	-	70,47	-	1,51			1,54
17.05.16	24,00	-	21,13	0,00	21,13	70,38	19,49	50,89	7,00	5,00	0,03	20,84	-	-	21,30	-	21,30	-	70,00	-	1,46			1,49
18.05.16	24,00	-	21,59	0,00	21,59	69,10	19,64	49,46	7,00	5,00	0,03	21,29	-	-	21,75	-	21,75	-	68,73	-	1,46			1,49
19.05.16	24,00	-	19,73	0,00	19,73	68,97	19,72	49,25	7,00	5,00	0,03	19,43	-	-	19,86	-	19,86	-	68,59	-	1,34			1,36
20.05.16	24,00	-	19,39	0,00	19,39	69,45	19,64	49,81	7,00	5,00	0,03	19,09	-	-	19,51	-	19,51	-	69,06	-	1,32			1,34
21.05.16	24,00	-	19,80	0,00	19,80	69,51	20,06	49,45	7,00	5,00	0,03	19,47	-	-	19,89	-	19,89	-	69,13	-	1,35			1,38
22.05.16	24,00	-	21,13	0,00	21,13	69,31	20,11	49,20	7,00	5,00	0,03	20,80	-	-	21,25	-	21,25	-	68,95	-	1,43			1,47
23.05.16	24,00	-	20,59	0,00	20,59	70,07	20,47	49,60	7,00	5,00	0,00	21,38	-	-	21,87	-	21,87	-	69,72	-	1,49			1,49
Среднее	24,00	-	20,73	-	20,73	71,10	19,74	51,36	7,00	5,00	0,03	20,50	-	-	20,96	-	20,96	-	70,71	-	1,45	-	-	1,48
Итого	408,00		352,41	0,00	352,41						0,48	348,42	0,00	0,00	356,27	0,00	356,27	0,00			24,65	0,00	0,00	25,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 05:00	36523,04	30155,23	2949,56	-	7861,03	-	1257,06	-	-
	24.05.16 06:00	36793,35	30155,23	3217,02	-	8134,39	-	1276,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °C = -4,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **356,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.