Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,89

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,16 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,16 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 141,06 | 120,90 | 20,16 | 65,97 | 42,19 | 23,78 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 20,04 | - | - | 20,44 | - | 20,44 | - | 65,82 | - | 1,32 | | | 4,21 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 124,88 | 104,78 | 20,10 | 64,57 | 40,05 | 24,52 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 19,50 | - | - | 19,86 | - | 19,86 | - | 64,65 | - | 1,26 | | | 3,87 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 132,79 | 106,94 | 25,85 | 66,11 | 41,24 | 24,87 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 25,42 | - | - | 25,94 | - | 25,94 | - | 66,34 | - | 1,69 | | | 4,37 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 74,80 | 67,84 | 6,96 | 64,46 | 45,34 | 19,12 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 28,62 | - | - | 29,08 | - | 29,08 | - | 58,14 | - | 1,66 | | | 1,76 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 144,72 | 121,65 | 23,07 | 67,78 | 42,57 | 25,21 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 23,79 | - | - | 24,31 | - | 24,31 | - | 67,89 | - | 1,62 | | | 4,64 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 82,08 | 59,53 | 22,55 | 68,69 | 43,76 | 24,93 | 7,00 | 5,00 | 1,48 | 22,39 | - | - | 22,88 | - | 22,88 | - | 69,48 | - | 1,56 | | | 3,03 |
| Среднее | 24,00 | - | 116,72 | 96,94 | 19,78 | 66,26 | 42,53 | 23,74 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 23,29 | - | - | 23,75 | - | 23,75 | - | 65,39 | - | 1,52 | - | - | 3,65 |
| Итого | 144,00 | | 700,33 | 581,64 | 118,69 | | | | | | 12,77 | 139,76 | 0,00 | 0,00 | 142,51 | 0,00 | 142,51 | 0,00 | | | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 21,87 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.05.16 18:00 | 10074,17 | 6108,14 | 3957,42 | - | 4633,81 | - | 473,40 | | - |
| | 11.05.16 10:00 | 10407,03 | 6303,89 | 4106,45 | - | 4786,30 | - | 488,04 | | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °С = -0,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.