Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	20,93	0,00	20,93	73,44	26,10	47,34	7,00	5,00	0,01	20,83	-	-	21,35	-	21,35	-	73,12	-	1,53			1,54
08.05.16	24,00	-	20,76	0,00	20,76	74,24	24,75	49,49	7,00	5,00	0,02	20,55	-	-	21,05	-	21,05	-	73,93	-	1,52			1,54
09.05.16	24,00	-	21,68	0,00	21,68	74,75	25,00	49,75	7,00	5,00	0,01	21,59	-	-	22,13	-	22,13	-	74,41	-	1,61			1,62
10.05.16	24,00	-	22,25	0,00	22,25	76,10	25,27	50,83	7,00	5,00	0,02	22,18	-	-	22,74	-	22,74	-	75,76	-	1,68			1,70
11.05.16	24,00	-	22,95	0,00	22,95	74,96	25,02	49,94	7,00	5,00	0,02	22,78	-	-	23,34	-	23,34	-	74,66	-	1,70			1,72
12.05.16	24,00	-	22,86	0,00	22,86	71,75	23,97	47,78	7,00	5,00	0,01	22,85	-	-	23,37	-	23,37	-	71,42	-	1,63			1,64
13.05.16	24,00	-	22,92	0,00	22,92	71,76	23,77	47,99	7,00	5,00	0,02	22,82	-	-	23,37	-	23,37	-	71,45	-	1,63			1,65
14.05.16	24,00	-	20,42	0,00	20,42	71,88	26,91	44,97	7,00	5,00	0,02	20,21	-	-	20,68	-	20,68	-	71,52	-	1,45			1,47
15.05.16	24,00	-	22,92	0,00	22,92	71,11	25,72	45,39	7,00	5,00	0,02	22,77	-	-	23,29	-	23,29	-	70,79	-	1,61			1,63
16.05.16	24,00	-	26,20	0,00	26,20	71,89	24,32	47,57	7,00	5,00	0,02	26,05	-	-	26,67	-	26,67	-	71,59	-	1,86			1,89
17.05.16	24,00	-	23,64	0,00	23,64	71,38	24,20	47,18	7,00	5,00	0,02	23,45	-	-	24,00	-	24,00	-	71,08	-	1,67			1,69
18.05.16	24,00	-	23,14	0,00	23,14	70,03	23,93	46,10	7,00	5,00	0,02	22,89	-	-	23,41	-	23,41	-	69,73	-	1,60			1,62
19.05.16	24,00	-	22,21	0,00	22,21	70,04	23,95	46,09	7,00	5,00	0,02	21,96	-	-	22,45	-	22,45	-	69,72	-	1,53			1,55
20.05.16	24,00	-	20,55	0,16	20,39	70,45	24,13	46,32	7,00	5,00	0,01	20,42	-	-	20,88	-	20,88	-	70,10	-	1,43			1,45
21.05.16	24,00	-	20,89	0,00	20,89	70,39	25,34	45,05	7,00	5,00	0,03	20,59	-	-	21,07	-	21,07	-	70,10	-	1,44			1,47
22.05.16	24,00	-	23,84	0,00	23,84	70,26	24,46	45,80	7,00	5,00	0,02	23,61	-	-	24,12	-	24,12	-	70,00	-	1,65			1,68
23.05.16	24,00	-	22,86	0,00	22,86	70,98	24,47	46,51	7,00	5,00	0,02	22,71	-	-	23,24	-	23,24	-	70,67	-	1,61			1,62
Среднее	24,00	-	22,41	0,01	22,40	72,08	24,78	47,30	7,00	5,00	0,02	22,25	-	-	22,77	-	22,77	-	71,77	-	1,60	-	-	1,62
Итого	408,00		381,02	0,16	380,86						0,31	378,26	0,00	0,00	387,16	0,00	387,16	0,00			27,16	0,00	0,00	27,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 10:00	10407,03	6303,89	4106,45	-	4786,30	-	888,04	-	-
	24.05.16 06:00	10697,79	6304,05	4395,06	-	5081,57	-	908,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °С = -4,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **387,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ВЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.