Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		139,00	114,12	24,89	65,75	38,20	27,55	7,50	3,90	3,47	19,87			20,27		20,27	-	65,76		1,31			4,78
25.04.16	24,00		141,03	122,36	18,67	67,30	45,50	21,80	7,50	3,90	3,01	13,95			14,23		14,23	-	65,53		0,91			3,92
26.04.16	24,00	*	78,17	70,85	7,31	75,22	69,71	5,52	7,50	3,90	0,57	5,52			5,64		5,64	-	67,81		0,37			0,94
27.04.16	24,00	*	70,39	70,12	0,27	64,99	40,39	24,60	7,50	3,90	0,70	20,04			20,31		20,31	-	52,22		1,04			1,74
28.04.16	24,00	*	68,98	65,78	3,21	64,85	41,11	23,73	7,50	3,90	0,62	20,39			20,70		20,70	-	56,17		1,14			1,77
29.04.16	24,00		133,57	112,79	20,78	65,48	39,10	26,37	7,50	3,90	3,26	16,52			16,84		16,84	-	65,16		1,08			4,34
30.04.16	24,00		135,15	112,83	22,32	66,04	39,60	26,44	7,50	3,90	3,28	17,92			18,28		18,28	-	65,71		1,18			4,46
01.05.16	24,00		124,54	104,95	19,58	65,69	39,01	26,69	7,50	3,90	3,10	15,05			15,35		15,35	-	65,32		0,98			4,09
02.05.16	24,00		109,19	88,81	20,38	64,12	36,78	27,34	7,50	3,90	2,69	16,34			16,65		16,65	-	63,91		1,04			3,73
03.05.16	24,00		111,60	90,70	20,90	65,50	37,76	27,75	7,50	3,90	2,79	16,80			17,13		17,13	-	65,42		1,10			3,89
04.05.16	24,00	*	66,04	54,56	11,48	63,25	41,24	22,00	7,50	3,90	0,85	21,39			21,66		21,66	-	50,39		1,08			1,93
05.05.16	24,00		121,68	102,61	19,08	66,97	39,24	27,72	7,50	3,90	3,04	16,52			16,85		16,85	-	65,36		1,08			4,12
06.05.16	24,00	*	82,70	64,05	18,65	66,89	41,71	25,19	7,50	3,90	1,81	16,33			16,65		16,65	-	64,59		1,05			2,86
Среднее	24,00	-	106,31	90,35	15,96	66,31	42,26	24,05	7,50	3,90	2,25	16,66	-	-	16,97	-	16,97	-	62,57	-	1,03	-	-	3,27
Итого	312,00		1382,05	1174,54	207,51						29,19	216,64	0,00	0,00	220,56	0,00	220,56	0,00			13,37	0,00	0,00	42,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	85876,25	66881,35	16584,64	0,00	16937,84	0,00	4771,91	1113,44	-
	11.05.16 02:00	87309,50	68041,61	16868,35	0,00	17226,80	0,00	4841,09	1131,18	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °C = -1,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **220,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ /
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта