Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	16,32	0,00	16,32	64,02	30,59	33,43	7,50	3,90	0,00	16,46	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	63,53	0,00	1,05			1,05
08.05.16	24,00	*	15,13	0,00	15,13	64,44	30,51	33,93	7,50	3,90	0,00	15,35	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	-	63,88	0,00	0,98			0,98
09.05.16	24,00	*	16,97	0,00	16,97	65,83	30,27	35,56	7,50	3,90	0,00	17,25	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	65,32	0,00	1,13			1,13
10.05.16	24,00	*	17,75	0,00	17,75	67,13	30,98	36,15	7,50	3,90	0,00	18,06	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	66,62	0,00	1,20			1,20
11.05.16	24,00	*	16,34	0,00	16,34	66,24	29,31	36,93	7,50	3,90	0,00	16,51	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84	-	65,73	0,00	1,09			1,09
12.05.16	24,00	*	17,38	0,22	17,16	63,95	53,16	10,79	7,50	3,90	0,00	17,48	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	63,50	0,00	1,11			1,11
13.05.16	24,00	*	16,71	0,00	16,71	63,21	28,70	34,52	7,50	3,90	0,00	16,87	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	62,70	0,00	1,06			1,06
14.05.16	24,00	*	15,72	0,00	15,72	63,10	29,02	34,07	7,50	3,90	0,00	15,96	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	62,58	0,00	1,00			1,00
15.05.16	24,00	*	16,00	0,00	16,00	62,25	29,37	32,87	7,50	3,90	0,00	16,21	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	61,75	0,00	1,00			1,00
16.05.16	24,00	*	17,91	0,00	17,91	63,89	29,13	34,76	7,50	3,90	0,00	18,19	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	63,41	0,00	1,15			1,15
17.05.16	24,00	*	15,56	0,00	15,56	62,76	28,82	33,94	7,50	3,90	0,00	15,85	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	62,24	0,00	0,99			0,99
18.05.16	24,00	*	16,00	0,00	16,00	61,70	28,31	33,39	7,50	3,90	0,00	16,24	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	-	61,21	0,00	0,99			0,99
19.05.16	24,00	*	16,81	0,00	16,81	61,91	28,67	33,24	7,50	3,90	0,00	17,05	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	61,44	0,00	1,05			1,05
20.05.16	24,00	*	16,67	0,00	16,67	62,20	28,51	33,69	7,50	3,90	0,00	16,89	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	61,72	0,00	1,04			1,04
21.05.16	24,00	*	16,29	0,00	16,29	62,16	28,46	33,70	7,50	3,90	0,00	16,54	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84	-	61,66	0,00	1,02			1,02
22.05.16	24,00	*	15,95	0,00	15,95	61,78	28,87	32,92	7,50	3,90	0,00	16,14	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43	-	61,29	0,00	0,99			0,99
23.05.16	24,00	*	17,07	0,00	17,07	62,83	28,90	33,93	7,50	3,90	0,00	17,34	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	-	62,31	0,00	1,08			1,08
Среднее	24,00	-	16,50	0,01	16,49	63,49	30,68	32,81	7,50	3,90	-	16,73	-	-	17,04	-	17,04	-	62,99	-	1,05	-	-	1,05
Итого	408,00		280,58	0,23	280,35						0,00	284,41	0,00	0,00	289,69	0,00	289,69	0,00			17,92	0,00	0,00	17,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	87309,50	68041,61	16868,35	0,00	17226,80	0,00	4841,09	1131,18	-
	24.05.16 02:00	87524,25	68041,84	17085,97	0,00	17448,38	0,00	4834,60	1144,75	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °С = -3,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **289,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.