Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 84 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318919-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	110,90	107,95	2,95	64,74	43,10	21,64	5,55	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.04.16	24,00	-	110,24	107,33	2,91	65,53	43,53	22,00	5,51	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
26.04.16	24,00	-	71,88	69,97	1,91	54,81	39,23	15,58	4,20	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
27.04.16	24,00	-	19,38	18,82	0,56	32,48	26,13	6,35	2,72	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,14
28.04.16	23,93	-	40,41	39,19	1,22	44,91	35,14	9,77	4,66	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,44
29.04.16	24,00	-	63,69	61,86	1,83	47,18	34,74	12,44	4,77	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
30.04.16	24,00	-	110,52	107,33	3,20	65,25	43,58	21,67	5,57	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
01.05.16	24,00	-	110,33	107,17	3,16	65,78	44,07	21,71	5,57	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
02.05.16	24,00	-	100,84	97,95	2,90	65,36	43,29	22,07	5,38	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
03.05.16	24,00	-	87,79	85,27	2,52	63,90	41,41	22,49	5,11	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
04.05.16	24,00	-	89,36	86,81	2,55	65,37	42,76	22,61	5,16	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
05.05.16	24,00	-	45,77	44,51	1,26	50,85	52,01	-1,16	4,65	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
06.05.16	24,00	-	100,21	97,36	2,85	67,20	45,49	21,71	5,25	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
07.05.16	24,00	-	47,69	46,36	1,33	49,52	38,06	11,46	3,48	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,60
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,22	24,80	1,42	2,12	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,14	24,66	1,48	2,13	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,24	24,72	1,52	2,14	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	65,24	63,40	1,83	51,85	38,04	13,81	4,35	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
Итого	407,93		1109,02	1077,88	31,14						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб; ч
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Фил. печать энергосбыта "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.