Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	63,74	63,74	0,00	65,14	39,57	25,57	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
25.04.16	24,00	-	44,79	44,79	0,00	64,95	39,93	25,02	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
26.04.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,46	31,32	-4,86	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
27.04.16	24,00	-	0,00	0,40	-0,40	23,13	51,25	-28,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
28.04.16	24,00	-	35,24	35,84	-0,60	64,42	37,48	26,94	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
29.04.16	24,00	-	63,22	63,22	0,00	64,88	39,49	25,39	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
30.04.16	24,00	-	58,60	58,60	0,00	65,33	40,02	25,31	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
01.05.16	24,00	-	57,92	57,92	0,00	64,97	39,34	25,63	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
02.05.16	24,00	-	50,48	50,48	0,00	63,42	37,70	25,72	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
03.05.16	24,00	-	51,38	51,38	0,00	64,90	39,02	25,88	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,33
04.05.16	24,00	-	29,28	29,35	-0,07	62,61	40,35	22,26	7,00	5,00	0,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,71
05.05.16	24,00	-	59,41	59,41	0,00	66,73	41,67	25,06	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
06.05.16	24,00	-	37,40	37,40	0,00	67,69	43,70	23,99	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,82	32,83	-4,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,91	33,39	-4,48	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,87	33,51	-4,64	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,01	33,86	-4,85	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	32,44	32,50	-0,06	51,78	38,50	13,28	7,00	5,00	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82
Итого	408,00		551,46	552,53	-1,07						13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	5231,23	5228,65	0,00	-	0,00	-	167,81	-	-
	11.05.16 06:00	5771,93	5770,42	0,00	-	0,00	-	181,54	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление дистанционного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«_____» _____ г.