Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	60,70	60,70	0,00	62,67	36,86	25,81	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
25.04.16	24,00	-	59,76	59,76	0,00	62,72	36,44	26,28	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
26.04.16	24,00	-	60,74	60,74	0,00	62,89	36,84	26,05	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
27.04.16	24,00	-	61,22	61,22	0,00	62,70	37,24	25,46	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
28.04.16	24,00	-	60,66	60,36	0,30	62,74	37,05	25,69	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,57
29.04.16	24,00	-	60,52	60,52	0,00	62,36	36,84	25,52	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
30.04.16	24,00	-	61,20	61,20	0,00	62,33	36,79	25,54	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
01.05.16	24,00	-	60,79	60,69	0,10	62,48	36,89	25,58	7,00	5,00	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,56
02.05.16	24,00	-	47,89	47,89	0,00	61,47	35,37	26,10	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
03.05.16	24,00	-	47,98	47,98	0,00	61,81	35,66	26,15	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
04.05.16	24,00	-	45,42	45,42	0,00	62,79	36,58	26,21	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,19
05.05.16	24,00	-	35,59	35,60	-0,01	62,03	38,29	23,74	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
06.05.16	24,00	-	62,70	62,70	0,00	65,35	40,39	24,96	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
07.05.16	24,00	-	64,82	64,82	0,00	67,62	66,10	1,52	7,00	5,00	0,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,11
08.05.16	24,00	-	66,22	66,22	0,00	69,89	69,60	0,29	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
09.05.16	24,00	-	67,46	67,46	0,00	70,36	70,07	0,29	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
10.05.16	24,00	-	65,97	65,97	0,00	70,91	70,60	0,31	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
Среднее	24,00	-	58,21	58,19	0,02	64,30	44,57	19,74	7,00	5,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,11
Итого	408,00		989,64	989,25	0,39						18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	18,82

18,17

18,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	23517,54	23298,43	0,00	-	0,00	-	598,28	-	-
	24.04.16 11:00	23533,16	23314,05	0,00	-	0,00	-	598,67	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

18,65

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта