Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: M1(n1-n2)+Mг(n2-nх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	73,03	73,03	0,00	77,58	43,54	34,04	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
25.04.16	24,00	-	73,25	73,25	0,00	77,94	43,29	34,65	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
26.04.16	24,00	-	73,10	73,10	0,00	78,02	42,78	35,24	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
27.04.16	24,00	-	73,44	73,44	0,00	77,59	42,42	35,17	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
28.04.16	24,00	-	73,63	73,63	0,00	77,83	42,60	35,23	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
29.04.16	45,00	-	132,43	133,01	-0,58	64,41	41,75	22,66	288,40	88,37	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
30.04.16	24,00	-	78,24	78,24	0,00	65,28	40,40	24,88	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
01.05.16	22,00	-	72,17	72,17	0,00	65,07	40,77	24,30	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
02.05.16	24,00	-	64,31	64,31	0,00	63,64	38,49	25,15	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
03.05.16	24,00	-	63,32	63,32	0,00	63,78	38,59	25,19	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
04.05.16	24,00	-	63,01	63,01	0,00	65,09	39,71	25,38	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
05.05.16	24,00	-	40,15	40,15	0,00	64,51	41,75	22,76	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
06.05.16	24,00	-	78,47	78,47	0,00	66,88	43,31	23,57	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
07.05.16	24,00	-	9,90	9,90	0,00	68,42	46,83	21,59	7,00	5,00	0,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,21
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,07	14,68	1,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,79	14,67	1,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,94	14,86	1,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	25,12	-	56,97	57,00	-0,03	60,23	37,08	23,14	23,55	9,90	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
Итого	427,00		968,45	969,03	-0,58						27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	
12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел автоматизации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта