Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-4 СЦО
Строит.Адрес: Седова 86
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205568-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205568
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: M1(n1-n2)+Mг(n2-nх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	116,97	116,97	0,00	65,72	46,39	19,33	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
25.04.16	24,00	-	82,00	82,00	0,00	65,46	46,70	18,76	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
26.04.16	24,00	-	49,41	49,41	0,00	76,87	76,68	0,19	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,01
27.04.16	24,00	-	54,05	57,60	-3,55	64,52	62,98	1,54	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,03
28.04.16	24,00	-	64,44	66,44	-2,00	65,04	47,05	17,99	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,14
29.04.16	24,00	-	116,01	116,01	0,00	65,46	47,34	18,12	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
30.04.16	24,00	-	107,02	106,98	0,04	65,90	46,67	19,23	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
01.05.16	24,00	-	106,38	106,38	0,00	65,60	46,10	19,50	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
02.05.16	24,00	-	92,68	92,68	0,00	64,13	44,15	19,98	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
03.05.16	24,00	-	94,31	94,31	0,00	65,63	45,90	19,73	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
04.05.16	24,00	-	52,76	52,78	-0,02	64,39	47,78	16,61	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
05.05.16	24,00	-	110,37	110,37	0,00	67,38	49,58	17,80	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
06.05.16	24,00	-	69,41	69,41	0,00	68,21	51,65	16,56	7,00	5,00	1,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,15
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,24	28,83	-3,59	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,12	28,87	-3,75	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,28	29,13	-3,85	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,18	29,73	-3,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	65,64	65,96	-0,33	56,83	45,62	11,21	7,00	5,00	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,12
Итого	408,00		1115,81	1121,34	-5,53						19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.04.16 05:00	21620,41	21608,36	0,00	-	0,00	-	585,61	-	-
11.05.16 10:00	22716,48	22709,96	0,00	-	0,00	-	604,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.
печать энергосбыта