Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	82,83	65,16	17,67	64,76	40,96	23,80	7,00	5,00	1,57	17,40	-	-	17,70	-	17,70	-	64,89	-	1,13			2,70
25.04.16	24,00	-	80,20	65,51	14,69	63,96	41,00	22,96	7,00	5,00	1,53	14,38	-	-	14,66	-	14,66	-	63,77	-	0,92			2,44
26.04.16	24,00	-	82,24	66,44	15,80	65,02	41,85	23,17	7,00	5,00	1,57	15,46	-	-	15,79	-	15,79	-	64,90	-	1,01			2,57
27.04.16	24,00	-	81,08	66,49	14,59	63,90	41,69	22,21	7,00	5,00	1,49	14,35	-	-	14,60	-	14,60	-	63,95	-	0,92			2,41
28.04.16	24,00	-	82,41	65,91	16,50	64,48	42,00	22,48	7,00	5,00	1,50	16,25	-	-	16,57	-	16,57	-	64,55	-	1,05			2,55
29.04.16	24,00	-	79,81	66,19	13,62	64,61	42,07	22,54	7,00	5,00	1,51	13,33	-	-	13,57	-	13,57	-	64,61	-	0,86			2,37
30.04.16	24,00	-	81,06	66,21	14,85	64,90	42,09	22,81	7,00	5,00	1,53	14,59	-	-	14,90	-	14,90	-	64,97	-	0,95			2,48
01.05.16	24,00	-	78,85	63,87	14,98	64,82	42,02	22,80	7,00	5,00	1,47	14,78	-	-	15,06	-	15,06	-	64,72	-	0,96			2,43
02.05.16	24,00	-	70,10	58,26	11,84	64,42	41,10	23,32	7,00	5,00	1,37	11,60	-	-	11,82	-	11,82	-	64,40	-	0,75			2,12
03.05.16	24,00	-	72,01	58,33	13,68	64,76	41,77	22,99	7,00	5,00	1,36	13,48	-	-	13,72	-	13,72	-	64,75	-	0,87			2,23
04.05.16	24,00	-	73,08	59,54	13,54	65,05	42,22	22,83	7,00	5,00	1,37	13,35	-	-	13,59	-	13,59	-	64,78	-	0,87			2,24
05.05.16	24,00	-	74,04	61,22	12,82	63,84	48,15	15,69	7,00	5,00	0,98	12,65	-	-	12,90	-	12,90	-	64,01	-	0,81			1,78
06.05.16	24,00	-	68,88	57,01	11,87	64,11	63,90	0,21	7,00	5,00	0,00	11,81	-	-	12,01	-	12,01	-	64,30	-	0,76			0,76
Среднее	24,00	-	77,43	63,09	14,34	64,51	43,91	20,60	7,00	5,00	1,33	14,11	-	-	14,38	-	14,38	-	64,51	-	0,91	-	-	2,24
Итого	312,00		1006,59	820,14	186,45						17,24	183,43	0,00	0,00	186,89	0,00	186,89	0,00			11,84	0,00	0,00	29,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **186,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.