Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	86,35	74,08	12,27	64,29	41,60	22,69	7,00	5,00	1,66	12,17	-	-	12,42	-	12,42	-	66,24	-	0,81			2,47
25.04.16	24,00	-	86,89	74,19	12,70	63,44	41,72	21,72	7,00	5,00	1,60	12,64	-	-	12,92	-	12,92	-	65,02	-	0,82			2,42
26.04.16	24,00	-	88,37	75,78	12,59	64,93	42,63	22,30	7,00	5,00	1,68	12,50	-	-	12,77	-	12,77	-	66,27	-	0,83			2,51
27.04.16	24,00	-	87,36	75,46	11,90	63,77	42,33	21,44	7,00	5,00	1,61	11,82	-	-	12,07	-	12,07	-	65,31	-	0,77			2,38
28.04.16	24,00	-	86,18	74,69	11,49	64,27	42,45	21,82	7,00	5,00	1,62	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	65,71	-	0,75			2,37
29.04.16	24,00	-	87,43	74,84	12,59	64,40	42,62	21,78	7,00	5,00	1,62	12,48	-	-	12,72	-	12,72	-	65,92	-	0,82			2,44
30.04.16	24,00	-	86,94	74,99	11,95	64,61	42,68	21,93	7,00	5,00	1,64	11,82	-	-	12,05	-	12,05	-	66,20	-	0,78			2,42
01.05.16	24,00	-	82,27	72,63	9,64	64,63	42,50	22,13	7,00	5,00	1,60	9,55	-	-	9,74	-	9,74	-	65,99	-	0,63			2,23
02.05.16	24,00	-	76,82	66,40	10,42	64,25	41,62	22,63	7,00	5,00	1,49	10,43	-	-	10,63	-	10,63	-	65,87	-	0,69			2,17
03.05.16	24,00	-	78,24	66,48	11,76	64,77	42,20	22,57	7,00	5,00	1,49	11,76	-	-	12,01	-	12,01	-	66,13	-	0,78			2,26
04.05.16	24,00	-	78,90	67,64	11,26	65,34	42,74	22,60	7,00	5,00	1,52	11,22	-	-	11,45	-	11,45	-	66,24	-	0,75			2,26
05.05.16	24,00	-	79,66	69,32	10,34	64,08	49,05	15,03	7,00	5,00	1,03	10,33	-	-	10,55	-	10,55	-	65,60	-	0,68			1,71
06.05.16	24,00	-	75,30	64,44	10,86	64,27	65,72	-1,45	7,00	5,00	0,00	11,03	-	-	11,23	-	11,23	-	66,12	-	0,73			0,73
Среднее	24,00	-	83,13	71,61	11,52	64,39	44,60	19,78	7,00	5,00	1,43	11,47	-	-	11,71	-	11,71	-	65,89	-	0,76	-	-	2,18
Итого	312,00		1080,71	930,94	149,77						18,54	149,15	0,00	0,00	152,19	0,00	152,19	0,00			9,83	0,00	0,00	28,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.