Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 07.05.16 | 24,00 | | 179,62 | 161,99 | 17,63 | 69,20 | 69,11 | 0,09 | 6,00 | 3,00 | 0,10 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 16,97 | 0,00 | 16,97 | - | 69,04 | 0,00 | 1,15 | | | 1,24 |
| 08.05.16 | 24,00 | | 181,64 | 162,08 | 19,56 | 69,29 | 69,21 | 0,08 | 6,00 | 3,00 | 0,09 | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | - | 69,09 | 0,00 | 1,28 | | | 1,38 |
| 09.05.16 | 24,00 | | 178,63 | 161,68 | 16,95 | 69,26 | 69,18 | 0,08 | 6,00 | 3,00 | 0,09 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | - | 68,99 | 0,00 | 1,10 | | | 1,20 |
| 10.05.16 | 24,00 | | 181,39 | 163,41 | 17,98 | 69,59 | 69,50 | 0,09 | 6,00 | 3,00 | 0,09 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | - | 69,43 | 0,00 | 1,19 | | | 1,28 |
| 11.05.16 | 24,00 | | 181,29 | 164,03 | 17,25 | 69,58 | 69,49 | 0,08 | 6,00 | 3,00 | 0,09 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 16,76 | - | 69,40 | 0,00 | 1,14 | | | 1,22 |
| 12.05.16 | 24,00 | | 202,34 | 183,60 | 18,74 | 69,20 | 69,13 | 0,07 | 6,00 | 3,00 | 0,09 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | - | 69,02 | 0,00 | 1,23 | | | 1,32 |
| 13.05.16 | 24,00 | | 200,77 | 183,33 | 17,44 | 69,40 | 69,34 | 0,06 | 6,00 | 3,00 | 0,08 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 16,98 | - | 69,15 | 0,00 | 1,15 | | | 1,23 |
| 14.05.16 | 24,00 | | 200,90 | 183,16 | 17,74 | 69,12 | 69,06 | 0,06 | 6,00 | 3,00 | 0,08 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | - | 68,91 | 0,00 | 1,17 | | | 1,25 |
| 15.05.16 | 24,00 | | 201,47 | 183,54 | 17,93 | 69,31 | 69,25 | 0,05 | 6,00 | 3,00 | 0,07 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 0,00 | 17,61 | - | 69,07 | 0,00 | 1,19 | | | 1,26 |
| 16.05.16 | 24,00 | | 201,41 | 182,87 | 18,54 | 69,14 | 69,09 | 0,05 | 6,00 | 3,00 | 0,08 | 17,77 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 18,16 | - | 68,94 | 0,00 | 1,23 | | | 1,30 |
| 17.05.16 | 24,00 | | 198,48 | 182,30 | 16,18 | 69,24 | 69,19 | 0,06 | 6,00 | 3,00 | 0,08 | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 15,78 | - | 68,99 | 0,00 | 1,07 | | | 1,14 |
| 18.05.16 | 24,00 | | 199,82 | 182,90 | 16,92 | 69,45 | 69,39 | 0,07 | 6,00 | 3,00 | 0,08 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | 0,00 | 16,55 | - | 69,25 | 0,00 | 1,12 | | | 1,20 |
| 19.05.16 | 24,00 | | 201,40 | 183,55 | 17,84 | 69,53 | 69,46 | 0,07 | 6,00 | 3,00 | 0,08 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 0,00 | 17,53 | - | 69,34 | 0,00 | 1,19 | | | 1,26 |
| 20.05.16 | 24,00 | | 199,68 | 181,80 | 17,88 | 68,96 | 68,88 | 0,08 | 6,00 | 3,00 | 0,07 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | - | 68,87 | 0,00 | 1,19 | | | 1,26 |
| 21.05.16 | 24,00 | | 202,01 | 181,98 | 20,03 | 69,18 | 69,11 | 0,07 | 6,00 | 3,00 | 0,07 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | - | 69,02 | 0,00 | 1,34 | | | 1,41 |
| 22.05.16 | 24,00 | | 201,70 | 183,10 | 18,60 | 69,18 | 69,11 | 0,07 | 6,00 | 3,00 | 0,07 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | - | 69,06 | 0,00 | 1,24 | | | 1,31 |
| 23.05.16 | 24,00 | | 200,29 | 181,72 | 18,57 | 69,51 | 69,44 | 0,08 | 6,00 | 3,00 | 0,07 | 17,91 | 0,00 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 18,31 | - | 69,41 | 0,00 | 1,24 | | | 1,32 |
| Среднее | 24,00 | - | 194,87 | 176,88 | 17,99 | 69,30 | 69,23 | 0,07 | 6,00 | 3,00 | 0,08 | 17,20 | - | - | 17,58 | - | 17,58 | - | 69,12 | - | 1,19 | - | - | 1,27 |
| Итого | 408,00 | | 3312,83 | 3007,04 | 305,79 | | | | | | 1,37 | 292,37 | 0,00 | 0,00 | 298,80 | 0,00 | 298,80 | 0,00 | | | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 21,58 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.05.16 02:00 | 176874,70 | 156661,56 | 21372,76 | 0,00 | 21883,96 | 0,00 | 5003,32 | 1537,69 | |
| | 24.05.16 02:00 | 179469,40 | 159022,86 | 21596,63 | 0,00 | 22112,74 | 0,00 | 5019,79 | 1553,16 | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -3,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **298,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.