Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 91-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 5С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 5С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		208,69	186,56	22,12	66,77	45,84	20,93	6,00	3,00	4,01	20,65	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	66,77	0,00	1,38			5,39
25.04.16	24,00		206,60	186,03	20,58	66,15	45,77	20,38	6,00	3,00	3,90	19,19	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	65,92	0,00	1,26			5,16
26.04.16	24,00		208,83	187,87	20,96	66,96	46,67	20,28	6,00	3,00	3,92	19,62	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	66,72	0,00	1,31			5,23
27.04.16	24,00		208,14	188,46	19,68	65,86	46,33	19,52	6,00	3,00	3,78	18,38	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	-	65,84	0,00	1,21			4,99
28.04.16	24,00		209,41	187,84	21,57	66,36	46,74	19,62	6,00	3,00	3,79	20,16	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	66,27	0,00	1,34			5,13
29.04.16	24,00		209,56	187,92	21,64	66,63	46,62	20,00	6,00	3,00	3,87	20,22	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	66,50	0,00	1,35			5,21
30.04.16	24,00		211,26	188,08	23,18	66,78	46,75	20,03	6,00	3,00	3,87	21,78	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	66,75	0,00	1,45			5,33
01.05.16	24,00		201,85	183,54	18,31	66,99	46,83	20,16	6,00	3,00	3,80	16,96	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	66,83	0,00	1,13			4,94
02.05.16	24,00		185,23	165,15	20,07	66,57	45,66	20,91	6,00	3,00	3,55	18,79	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	66,44	0,00	1,25			4,80
03.05.16	24,00		185,23	166,34	18,89	66,95	46,39	20,56	6,00	3,00	3,51	17,76	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	-	66,78	0,00	1,19			4,70
04.05.16	24,00		188,07	168,94	19,13	67,41	47,06	20,35	6,00	3,00	3,53	17,94	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	67,17	0,00	1,20			4,74
05.05.16	24,00	*	196,24	179,07	17,18	66,18	52,21	13,97	6,00	3,00	2,61	15,93	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	66,03	0,00	1,05			3,66
06.05.16	24,00		215,94	195,78	20,16	66,81	66,75	0,06	6,00	3,00	0,11	18,87	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	66,82	0,00	1,26			1,37
Среднее	24,00	-	202,70	182,43	20,27	66,65	48,43	18,21	6,00	3,00	3,40	18,94	-	-	19,33	-	19,33	-	66,53	-	1,26	-	-	4,66
Итого	312,00		2635,05	2371,59	263,47						44,25	246,24	0,00	0,00	251,29	0,00	251,29	0,00			16,38	0,00	0,00	60,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	173523,32	153644,87	21059,07	0,00	21563,73	0,00	4938,13	1516,63	-
	11.05.16 02:00	176874,70	156661,56	21372,76	0,00	21883,96	0,00	5003,82	1537,69	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **251,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016г.