Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	153,82	151,10	2,72	66,18	45,54	20,64	7,00	5,00	3,29	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	-	62,77	0,00	0,01			3,30
25.04.16	24,00	-	155,94	150,90	5,04	65,48	45,43	20,05	7,00	5,00	3,19	2,58	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	-	65,02	0,00	0,17			3,36
26.04.16	24,00	-	157,43	151,80	5,63	66,44	46,27	20,17	7,00	5,00	3,24	3,08	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11	-	66,43	0,00	0,20			3,44
27.04.16	24,00	-	158,00	152,12	5,88	65,30	45,90	19,40	7,00	5,00	3,12	3,29	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	-	65,28	0,00	0,22			3,34
28.04.16	24,00	-	157,03	151,90	5,13	65,80	46,39	19,41	7,00	5,00	3,12	2,51	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	-	65,92	0,00	0,17			3,29
29.04.16	24,00	-	156,99	151,99	5,00	66,05	46,44	19,61	7,00	5,00	3,15	2,49	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	-	65,89	0,00	0,16			3,32
30.04.16	24,00	-	156,00	152,29	3,71	66,29	46,72	19,57	7,00	5,00	3,16	1,08	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	-	64,65	0,00	0,07			3,23
01.05.16	24,00	-	150,47	146,88	3,59	66,31	46,59	19,72	7,00	5,00	3,06	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	-	65,02	0,00	0,08			3,14
02.05.16	24,00	-	137,06	134,25	2,81	66,00	45,63	20,37	7,00	5,00	2,87	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	-	63,92	0,00	0,05			2,92
03.05.16	24,00	-	137,24	135,07	2,17	66,27	46,39	19,88	7,00	5,00	2,82	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-	60,29	0,00	0,01			2,83
04.05.16	24,00	-	141,60	137,27	4,33	66,70	47,33	19,37	7,00	5,00	2,79	2,37	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	-	66,75	0,00	0,16			2,95
05.05.16	24,00	-	106,86	102,99	3,87	65,00	45,76	19,24	7,00	5,00	2,07	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	-	64,80	0,00	0,17			2,23
06.05.16	24,00	-	14,61	11,74	2,87	62,92	30,32	32,60	7,00	5,00	0,40	2,71	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	-	58,79	0,00	0,16			0,56
Среднее	24,00	-	137,16	133,10	4,06	65,75	44,98	20,77	7,00	5,00	2,79	1,93	-	-	1,94	-	1,94	-	64,27	-	0,12	-	-	2,92
Итого	312,00		1783,05	1730,30	52,75						36,27	25,13	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00			1,62	0,00	0,00	37,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	16559,02	16055,60	189,15	0,00	192,83	0,00	510,84	-	-
	11.05.16 05:00	18322,09	17760,53	219,24	0,00	223,09	0,00	548,48	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта