Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 07.05.16 | 24,00 | - | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 30,67 | 22,07 | 8,60 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | - | 29,14 | 0,00 | 0,01 | | | 0,02 |
| 08.05.16 | 24,00 | - | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 26,48 | 20,69 | 5,79 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | - | 27,39 | 0,00 | 0,01 | | | 0,01 |
| 09.05.16 | 24,00 | - | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 44,91 | 20,46 | 24,45 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | - | 45,83 | 0,00 | 0,05 | | | 0,06 |
| 10.05.16 | 24,00 | - | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 56,47 | 21,10 | 35,37 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | - | 55,93 | 0,00 | 0,17 | | | 0,18 |
| 11.05.16 | 24,00 | - | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 56,49 | 20,94 | 35,55 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 3,01 | - | 55,53 | 0,00 | 0,17 | | | 0,17 |
| 12.05.16 | 24,00 | - | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 54,82 | 20,11 | 34,71 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | - | 54,40 | 0,00 | 0,14 | | | 0,15 |
| 13.05.16 | 24,00 | - | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 54,55 | 20,24 | 34,31 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | - | 54,36 | 0,00 | 0,14 | | | 0,15 |
| 14.05.16 | 24,00 | - | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 46,33 | 20,25 | 26,08 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | - | 47,89 | 0,00 | 0,05 | | | 0,05 |
| 15.05.16 | 24,00 | - | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 45,79 | 20,24 | 25,55 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | - | 45,25 | 0,00 | 0,06 | | | 0,07 |
| 16.05.16 | 24,00 | - | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 55,94 | 20,66 | 35,28 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 3,02 | - | 55,92 | 0,00 | 0,17 | | | 0,19 |
| 17.05.16 | 24,00 | - | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 55,22 | 20,50 | 34,72 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | - | 54,71 | 0,00 | 0,13 | | | 0,13 |
| 18.05.16 | 24,00 | - | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 55,86 | 20,33 | 35,53 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | - | 54,99 | 0,00 | 0,14 | | | 0,15 |
| 19.05.16 | 24,00 | - | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 55,57 | 20,49 | 35,08 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 3,11 | - | 54,71 | 0,00 | 0,17 | | | 0,19 |
| 20.05.16 | 24,00 | - | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 56,20 | 20,51 | 35,69 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | - | 55,72 | 0,00 | 0,15 | | | 0,15 |
| 21.05.16 | 24,00 | - | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 44,45 | 20,16 | 24,29 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | - | 43,97 | 0,00 | 0,04 | | | 0,05 |
| 22.05.16 | 24,00 | - | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 34,18 | 19,84 | 14,34 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | - | 31,42 | 0,00 | 0,01 | | | 0,02 |
| 23.05.16 | 24,00 | - | 3,26 | 0,00 | 3,26 | 56,18 | 20,02 | 36,16 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 3,12 | - | 55,37 | 0,00 | 0,17 | | | 0,18 |
| Среднее | 24,00 | - | 2,10 | - | 2,10 | 48,83 | 20,51 | 28,32 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 1,92 | - | - | 1,92 | - | 1,92 | - | 48,38 | - | 0,10 | - | - | 0,11 |
| Итого | 408,00 | | 35,74 | 0,00 | 35,74 | | | | | | 0,17 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 0,00 | | | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.05.16 05:00 | 18322,09 | 17760,53 | 219,24 | 0,00 | 223,09 | 0,00 | 548,48 | - | |
| | 24.05.16 10:00 | 18352,51 | 17760,53 | 247,32 | 0,00 | 251,27 | 0,00 | 550,13 | - | |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.