Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9054.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 98 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	68,46	56,58	11,88	67,23	61,24	5,99	7,00	5,00	0,46	10,10	-	-	10,31	-	10,31	-	67,20	-	0,68			1,14
08.05.16	24,00	-	67,33	57,21	10,12	67,31	61,31	6,00	7,00	5,00	0,46	8,44	-	-	8,64	-	8,64	-	67,20	-	0,57			1,03
09.05.16	24,00	-	68,21	56,57	11,64	67,30	61,27	6,03	7,00	5,00	0,46	9,91	-	-	10,11	-	10,11	-	67,12	-	0,67			1,13
10.05.16	24,00	-	67,88	57,13	10,75	67,74	61,75	5,99	7,00	5,00	0,46	9,00	-	-	9,19	-	9,19	-	67,75	-	0,61			1,07
11.05.16	24,00	-	70,89	58,67	12,22	67,70	61,72	5,98	7,00	5,00	0,49	10,27	-	-	10,49	-	10,49	-	67,64	-	0,69			1,18
12.05.16	24,00	-	77,41	65,82	11,59	67,44	61,89	5,55	7,00	5,00	0,51	9,57	-	-	9,79	-	9,79	-	67,29	-	0,65			1,15
13.05.16	24,00	-	77,58	65,62	11,96	67,69	62,10	5,59	7,00	5,00	0,51	9,92	-	-	10,11	-	10,11	-	67,59	-	0,67			1,18
14.05.16	24,00	-	76,97	65,73	11,24	67,48	61,99	5,49	7,00	5,00	0,50	9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	67,42	-	0,62			1,12
15.05.16	24,00	-	77,48	65,26	12,22	67,63	62,21	5,42	7,00	5,00	0,49	10,27	-	-	10,46	-	10,46	-	67,46	-	0,69			1,19
16.05.16	24,00	-	76,02	66,15	9,87	67,46	62,10	5,36	7,00	5,00	0,49	7,90	-	-	8,06	-	8,06	-	67,31	-	0,53			1,03
17.05.16	24,00	-	76,62	65,16	11,46	67,58	62,08	5,50	7,00	5,00	0,50	9,44	-	-	9,62	-	9,62	-	67,41	-	0,64			1,14
18.05.16	24,00	-	76,94	65,60	11,34	67,80	62,30	5,50	7,00	5,00	0,50	9,28	-	-	9,48	-	9,48	-	67,73	-	0,63			1,13
19.05.16	24,00	-	77,83	65,57	12,26	67,86	62,34	5,52	7,00	5,00	0,50	10,30	-	-	10,50	-	10,50	-	67,86	-	0,70			1,20
20.05.16	24,00	-	76,21	65,57	10,64	67,33	61,89	5,44	7,00	5,00	0,48	8,75	-	-	8,94	-	8,94	-	67,29	-	0,59			1,07
21.05.16	24,00	-	76,75	65,38	11,37	67,50	62,04	5,46	7,00	5,00	0,49	9,46	-	-	9,67	-	9,67	-	67,48	-	0,64			1,13
22.05.16	24,00	-	77,77	65,09	12,68	67,65	62,15	5,50	7,00	5,00	0,49	10,75	-	-	10,99	-	10,99	-	67,68	-	0,73			1,22
23.05.16	24,00	-	76,34	65,25	11,09	67,86	62,42	5,44	7,00	5,00	0,48	9,28	-	-	9,47	-	9,47	-	67,89	-	0,63			1,11
Среднее	24,00	-	74,51	63,08	11,43	67,56	61,93	5,63	7,00	5,00	0,49	9,52	-	-	9,72	-	9,72	-	67,49	-	0,64	-	-	1,13
Итого	408,00		1266,69	1072,36	194,33						8,28	161,89	0,00	0,00	165,27	0,00	165,27	0,00			10,93	0,00	0,00	19,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	20394,06	16843,18	3239,67	-	3310,56	-	693,61	-	-
	24.05.16 04:00	21393,22	17692,23	3364,24	-	3437,71	-	708,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергетического учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«____» 01 ИЮН 2016 г.