Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-2 СЦО
Строит.Адрес: Слободская 3
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208190-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208190
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	125,08	125,08	0,00	46,73	38,74	7,99	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,00
25.04.16	24,00	-	124,94	124,94	0,00	47,21	39,16	8,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,01
26.04.16	24,00	-	124,87	124,87	0,00	47,46	39,49	7,97	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,00
27.04.16	24,00	-	124,78	124,78	0,00	45,51	38,34	7,17	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,90
28.04.16	24,00	-	124,48	124,48	0,00	43,83	37,26	6,57	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,82
29.04.16	24,00	-	124,50	124,50	0,00	43,19	36,78	6,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,80
30.04.16	24,00	-	124,59	124,59	0,00	42,74	36,51	6,23	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,78
01.05.16	24,00	-	124,45	124,45	0,00	41,39	35,72	5,67	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,71
02.05.16	24,00	-	124,34	124,34	0,00	38,96	34,17	4,79	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,60
03.05.16	24,00	-	124,31	124,31	0,00	40,23	35,21	5,02	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,62
04.05.16	24,00	-	124,04	124,04	0,00	38,57	34,16	4,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,55
05.05.16	24,00	-	123,88	123,88	0,00	37,95	33,76	4,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,52
06.05.16	24,00	-	78,96	79,26	-0,30	37,28	33,43	3,85	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,30
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,60	16,72	-0,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,37	14,85	0,52	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,11	14,53	0,58	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,05	14,46	0,59	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,00
Среднее	24,00	-	92,54	92,56	-0,02	36,07	31,37	4,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57
Итого	408,00		1573,22	1573,52	-0,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	39759,62	39765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	424,38	-	-
	11.05.16 05:00	41317,20	41323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	433,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" управление по организации учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 г.
Печать энергосбыта
«_____» _____ г.