Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	100,00	85,47	14,53	65,13	45,41	19,72	7,00	5,00	1,83	12,19	-	-	12,41	-	12,41	-	65,40	-	0,80			2,63
25.04.16	24,00	-	109,83	99,15	10,68	67,56	55,83	11,73	7,00	5,00	1,37	8,15	-	-	8,31	-	8,31	-	64,65	-	0,53			1,90
26.04.16	24,00	-	89,95	81,24	8,71	79,18	73,24	5,94	7,00	5,00	0,71	6,59	-	-	6,75	-	6,75	-	71,41	-	0,47			1,18
27.04.16	24,00	-	44,91	39,94	4,97	60,47	46,01	14,46	7,00	5,00	0,25	14,45	-	-	14,57	-	14,57	-	43,61	-	0,63			0,89
28.04.16	24,00	-	58,19	48,29	9,90	61,90	43,74	18,16	7,00	5,00	0,81	13,91	-	-	14,05	-	14,05	-	49,55	-	0,69			1,50
29.04.16	24,00	-	98,96	85,17	13,79	64,87	45,64	19,23	7,00	5,00	1,78	11,63	-	-	11,86	-	11,86	-	64,97	-	0,76			2,54
30.04.16	24,00	-	98,28	85,24	13,04	65,35	46,24	19,11	7,00	5,00	1,77	10,84	-	-	11,06	-	11,06	-	65,33	-	0,71			2,48
01.05.16	24,00	-	89,94	77,99	11,95	64,95	45,48	19,47	7,00	5,00	1,66	9,83	-	-	10,02	-	10,02	-	64,90	-	0,64			2,30
02.05.16	24,00	-	79,26	67,65	11,61	63,42	43,38	20,04	7,00	5,00	1,47	9,86	-	-	10,04	-	10,04	-	63,51	-	0,63			2,09
03.05.16	24,00	-	81,94	68,91	13,03	64,88	44,84	20,04	7,00	5,00	1,50	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	65,20	-	0,73			2,23
04.05.16	24,00	-	47,42	41,49	5,93	61,05	45,24	15,81	7,00	5,00	0,37	14,38	-	-	14,50	-	14,50	-	45,25	-	0,65			1,03
05.05.16	24,00	-	98,14	86,28	11,86	66,65	48,62	18,03	7,00	5,00	1,63	10,73	-	-	10,94	-	10,94	-	66,78	-	0,72			2,35
06.05.16	24,00	-	114,64	105,08	9,56	68,00	60,67	7,33	7,00	5,00	0,88	8,13	-	-	8,31	-	8,31	-	67,90	-	0,55			1,43
Среднее	24,00	-	85,50	74,76	10,74	65,65	49,56	16,08	7,00	5,00	1,23	10,91	-	-	11,09	-	11,09	-	61,42	-	0,65	-	-	1,89
Итого	312,00		1111,46	971,90	139,56						16,03	141,79	0,00	0,00	144,15	0,00	144,15	0,00			8,50	0,00	0,00	24,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	31061,98	27806,42	2869,38	-	2931,05	-	630,42	-	-
	11.05.16 03:00	32389,75	28998,72	3049,53	-	3114,33	-	654,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °С = -0,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 01 ИЮН 2016 г.