Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	131,17	118,23	12,94	71,63	71,47	0,16	7,00	5,00	0,00	9,86	-	-	10,06	-	10,06	-	71,90	-	0,71			0,71
08.05.16	24,00	-	93,38	88,44	4,94	72,62	72,35	0,27	7,00	5,00	0,00	8,23	-	-	8,42	-	8,42	-	70,73	-	0,58			0,58
09.05.16	24,00	-	0,00	10,42	-10,42	37,60	66,45	-28,85	7,00	5,00	0,00	10,39	-	-	10,57	-	10,57	-	65,64	-	0,68			0,68
10.05.16	24,00	-	0,00	10,40	-10,40	36,40	68,06	-31,66	7,00	5,00	0,00	10,45	-	-	10,66	-	10,66	-	67,12	-	0,70			0,70
11.05.16	24,00	-	0,00	9,31	-9,31	29,42	66,92	-37,50	7,00	5,00	0,00	9,52	-	-	9,72	-	9,72	-	65,75	-	0,63			0,63
12.05.16	24,00	-	0,00	9,81	-9,81	24,89	63,06	-38,17	7,00	5,00	0,00	9,93	-	-	10,11	-	10,11	-	62,05	-	0,62			0,62
13.05.16	24,00	-	0,00	10,97	-10,97	23,53	63,57	-40,04	7,00	5,00	0,00	11,25	-	-	11,46	-	11,46	-	62,56	-	0,70			0,70
14.05.16	24,00	-	0,00	9,61	-9,61	27,17	63,47	-36,30	7,00	5,00	0,00	9,83	-	-	10,01	-	10,01	-	62,36	-	0,61			0,61
15.05.16	24,00	-	0,00	10,47	-10,47	27,40	63,25	-35,85	7,00	5,00	0,00	10,65	-	-	10,84	-	10,84	-	62,29	-	0,67			0,67
16.05.16	24,00	-	0,00	11,47	-11,47	27,41	63,65	-36,24	7,00	5,00	0,00	11,60	-	-	11,81	-	11,81	-	62,82	-	0,73			0,73
17.05.16	24,00	-	0,00	8,74	-8,74	23,94	62,91	-38,97	7,00	5,00	0,00	8,89	-	-	9,07	-	9,07	-	61,92	-	0,55			0,55
18.05.16	24,00	-	0,00	10,79	-10,79	23,45	62,15	-38,70	7,00	5,00	0,00	10,94	-	-	11,15	-	11,15	-	61,32	-	0,67			0,67
19.05.16	24,00	-	0,00	10,45	-10,45	23,45	61,92	-38,47	7,00	5,00	0,00	10,54	-	-	10,71	-	10,71	-	61,10	-	0,65			0,65
20.05.16	24,00	-	0,00	10,65	-10,65	23,51	62,55	-39,04	7,00	5,00	0,00	10,80	-	-	10,98	-	10,98	-	61,72	-	0,67			0,67
21.05.16	24,00	-	0,00	7,74	-7,74	23,69	61,81	-38,12	7,00	5,00	0,00	7,85	-	-	8,01	-	8,01	-	60,76	-	0,48			0,48
22.05.16	24,00	-	0,00	10,26	-10,26	23,80	61,90	-38,10	7,00	5,00	0,00	10,38	-	-	10,56	-	10,56	-	61,10	-	0,63			0,63
23.05.16	24,00	-	0,00	9,82	-9,82	23,98	62,85	-38,87	7,00	5,00	0,00	9,98	-	-	10,17	-	10,17	-	61,92	-	0,62			0,62
Среднее	24,00	-	13,21	21,03	-7,83	31,99	64,61	-32,61	7,00	5,00	-	10,06	-	-	10,25	-	10,25	-	63,71	-	0,64	-	-	0,64
Итого	408,00		224,55	357,58	-133,03						0,00	171,09	0,00	0,00	174,31	0,00	174,31	0,00			10,89	0,00	0,00	10,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	32389,75	28998,72	3049,53	-	3114,33	-	654,72	-	-
	24.05.16 03:00	32389,75	29129,22	3182,09	-	3249,34	-	666,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °С = -2,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.