Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 22 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	73,29	64,47	8,82	65,31	43,37	21,94	7,00	5,00	1,39	9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	65,47	-	0,61			1,99
25.04.16	24,00	-	78,47	73,71	4,76	67,71	54,23	13,48	7,00	5,00	1,01	4,90	-	-	5,01	-	5,01	-	64,80	-	0,32			1,32
26.04.16	24,00	-	62,49	58,35	4,14	79,37	72,36	7,01	7,00	5,00	0,47	4,03	-	-	4,12	-	4,12	-	68,83	-	0,28			0,75
27.04.16	24,00	-	31,66	29,34	2,32	61,08	44,28	16,80	7,00	5,00	0,22	9,54	-	-	9,60	-	9,60	-	45,07	-	0,43			0,65
28.04.16	24,00	-	42,54	36,32	6,22	62,42	42,08	20,34	7,00	5,00	0,64	9,77	-	-	9,90	-	9,90	-	51,15	-	0,50			1,14
29.04.16	24,00	-	71,52	64,54	6,98	65,05	44,28	20,77	7,00	5,00	1,35	6,92	-	-	7,07	-	7,07	-	65,06	-	0,45			1,80
30.04.16	24,00	-	71,84	64,44	7,40	65,52	44,68	20,84	7,00	5,00	1,35	7,40	-	-	7,58	-	7,58	-	65,28	-	0,48			1,83
01.05.16	24,00	-	65,00	59,09	5,91	65,12	44,30	20,82	7,00	5,00	1,23	6,07	-	-	6,20	-	6,20	-	64,78	-	0,39			1,62
02.05.16	24,00	-	57,86	51,08	6,78	63,60	42,56	21,04	7,00	5,00	1,06	7,05	-	-	7,19	-	7,19	-	63,43	-	0,45			1,51
03.05.16	24,00	-	60,76	52,15	8,61	65,08	44,13	20,95	7,00	5,00	1,08	8,88	-	-	9,05	-	9,05	-	65,24	-	0,58			1,66
04.05.16	24,00	-	35,25	31,97	3,28	61,93	44,40	17,53	7,00	5,00	0,33	8,90	-	-	8,99	-	8,99	-	49,53	-	0,44			0,77
05.05.16	24,00	-	68,18	62,75	5,43	66,93	47,46	19,47	7,00	5,00	1,21	5,64	-	-	5,76	-	5,76	-	66,73	-	0,38			1,59
06.05.16	24,00	-	77,32	71,74	5,58	68,30	60,03	8,27	7,00	5,00	0,58	5,86	-	-	5,98	-	5,98	-	68,33	-	0,40			0,98
Среднее	24,00	-	61,24	55,38	5,86	65,96	48,32	17,64	7,00	5,00	0,91	7,25	-	-	7,37	-	7,37	-	61,82	-	0,44	-	-	1,35
Итого	312,00		796,18	719,95	76,23						11,89	94,19	0,00	0,00	95,87	0,00	95,87	0,00			5,70	0,00	0,00	17,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °С = -0,65 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,94** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016

«____» _____ г.