Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	80,43	73,83	6,60	72,15	71,85	0,30	7,00	5,00	0,01	6,89	-	-	7,06	-	7,06	-	72,09	-	0,50			0,50
08.05.16	24,00	-	83,93	75,69	8,24	73,27	72,99	0,28	7,00	5,00	0,03	8,24	-	-	8,44	-	8,44	-	73,03	-	0,60			0,63
09.05.16	24,00	-	83,73	76,94	6,79	73,49	73,21	0,28	7,00	5,00	0,04	6,67	-	-	6,85	-	6,85	-	73,27	-	0,49			0,52
10.05.16	24,00	-	81,86	75,96	5,90	74,85	74,56	0,29	7,00	5,00	0,03	5,82	-	-	5,95	-	5,95	-	74,75	-	0,43			0,47
11.05.16	24,00	-	77,39	70,19	7,20	74,11	73,85	0,26	7,00	5,00	0,05	6,89	-	-	7,07	-	7,07	-	73,37	-	0,50			0,56
12.05.16	24,00	-	60,32	54,08	6,24	71,06	70,74	0,32	7,00	5,00	0,00	6,83	-	-	6,96	-	6,96	-	69,93	-	0,48			0,48
13.05.16	24,00	-	51,18	45,49	5,69	70,63	70,18	0,45	7,00	5,00	0,01	5,84	-	-	5,97	-	5,97	-	70,28	-	0,41			0,42
14.05.16	24,00	-	51,02	44,73	6,29	70,98	70,52	0,46	7,00	5,00	0,02	6,42	-	-	6,56	-	6,56	-	70,73	-	0,45			0,47
15.05.16	24,00	-	53,04	45,09	7,95	70,03	69,55	0,48	7,00	5,00	0,02	7,99	-	-	8,17	-	8,17	-	70,08	-	0,56			0,58
16.05.16	24,00	-	52,78	45,91	6,87	70,83	70,39	0,44	7,00	5,00	0,02	6,91	-	-	7,07	-	7,07	-	70,55	-	0,49			0,51
17.05.16	24,00	-	52,78	45,42	7,36	70,50	70,08	0,42	7,00	5,00	0,02	7,42	-	-	7,56	-	7,56	-	70,14	-	0,52			0,54
18.05.16	24,00	-	51,36	44,62	6,74	69,03	68,60	0,43	7,00	5,00	0,02	6,79	-	-	6,94	-	6,94	-	68,76	-	0,47			0,49
19.05.16	24,00	-	51,05	44,49	6,56	69,02	68,58	0,44	7,00	5,00	0,03	6,53	-	-	6,70	-	6,70	-	68,74	-	0,45			0,48
20.05.16	24,00	-	50,95	44,40	6,55	69,40	68,95	0,45	7,00	5,00	0,02	6,62	-	-	6,77	-	6,77	-	69,19	-	0,46			0,48
21.05.16	24,00	-	50,61	44,48	6,13	69,44	69,02	0,42	7,00	5,00	0,02	6,16	-	-	6,30	-	6,30	-	69,13	-	0,43			0,45
22.05.16	24,00	-	51,74	44,22	7,52	69,13	68,68	0,45	7,00	5,00	0,03	7,51	-	-	7,68	-	7,68	-	68,94	-	0,52			0,55
23.05.16	24,00		51,10	44,37	6,73	69,32	68,88	0,44	7,00	5,00	0,02	6,76	-	-	6,92	-	6,92	-	69,09	-	0,47	-	-	0,49
Среднее	24,00	-	60,90	54,11	6,79	71,01	70,63	0,39	7,00	5,00	0,02	6,84	-	-	7,00	-	7,00	-	70,71	-	0,48	-	-	0,51
Итого	408,00		1035,27	919,91	115,36						0,38	116,29	0,00	0,00	118,97	0,00	118,97	0,00			8,21	0,00	0,00	8,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °C = -1,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.