Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	93,08	85,52	7,56	65,42	44,60	20,82	7,00	5,00	1,71	8,58	-	-	8,74	-	8,74	-	65,64	-	0,56			2,28
25.04.16	24,00	-	68,07	64,06	4,01	65,32	45,32	20,00	7,00	5,00	1,23	5,03	-	-	5,12	-	5,12	-	62,09	-	0,31			1,54
26.04.16	24,00	-	20,15	17,44	2,71	68,74	39,96	28,78	7,00	5,00	0,47	3,93	-	-	4,00	-	4,00	-	56,28	-	0,22			0,69
27.04.16	24,00	-	45,67	49,22	-3,55	61,51	48,06	13,45	7,00	5,00	-0,04	8,69	-	-	8,82	-	8,82	-	57,13	-	0,50			0,46
28.04.16	24,00	-	54,23	53,16	1,07	62,48	43,58	18,90	7,00	5,00	0,66	7,73	-	-	7,85	-	7,85	-	55,19	-	0,43			1,08
29.04.16	24,00	-	91,33	85,65	5,68	65,15	45,13	20,02	7,00	5,00	1,69	6,20	-	-	6,30	-	6,30	-	64,83	-	0,40			2,09
30.04.16	24,00	-	91,67	86,01	5,66	65,64	45,69	19,95	7,00	5,00	1,66	6,57	-	-	6,70	-	6,70	-	65,35	-	0,43			2,09
01.05.16	24,00	-	84,94	78,77	6,17	65,25	44,68	20,57	7,00	5,00	1,57	6,96	-	-	7,10	-	7,10	-	64,96	-	0,45			2,02
02.05.16	24,00	-	74,55	68,16	6,39	63,74	42,41	21,33	7,00	5,00	1,42	6,95	-	-	7,08	-	7,08	-	63,57	-	0,44			1,86
03.05.16	24,00	-	76,08	69,74	6,34	65,18	43,75	21,43	7,00	5,00	1,46	6,84	-	-	6,98	-	6,98	-	65,15	-	0,45			1,91
04.05.16	24,00	-	50,28	51,84	-1,56	62,36	46,70	15,66	7,00	5,00	0,29	7,49	-	-	7,61	-	7,61	-	59,08	-	0,44			0,73
05.05.16	24,00	-	61,43	54,74	6,69	66,94	48,26	18,68	7,00	5,00	1,00	7,07	-	-	7,23	-	7,23	-	66,78	-	0,47			1,47
06.05.16	24,00	-	21,85	16,02	5,83	68,32	67,19	1,13	7,00	5,00	0,00	6,17	-	-	6,27	-	6,27	-	68,24	-	0,42			0,42
Среднее	24,00	-	64,10	60,03	4,08	65,08	46,56	18,52	7,00	5,00	1,01	6,79	-	-	6,91	-	6,91	-	62,64	-	0,42	-	-	1,43
Итого	312,00		833,33	780,33	53,00						13,12	88,21	0,00	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00			5,52	0,00	0,00	18,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °C = -0,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.