Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 11,69

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	21,90	16,30	5,60	72,09	70,97	1,12	7,00	5,00	0,00	6,05	-	-	6,22	-	6,22	-	71,63	-	0,44			0,44
08.05.16	24,00	-	22,76	16,78	5,98	73,21	72,10	1,11	7,00	5,00	0,00	6,49	-	-	6,63	-	6,63	-	72,87	-	0,47			0,47
09.05.16	24,00	-	23,26	16,94	6,32	73,45	72,37	1,08	7,00	5,00	0,00	6,78	-	-	6,95	-	6,95	-	73,08	-	0,49			0,49
10.05.16	24,00	-	22,94	16,68	6,26	74,85	73,67	1,18	7,00	5,00	0,00	6,60	-	-	6,78	-	6,78	-	74,61	-	0,49			0,49
11.05.16	24,00	-	21,89	15,51	6,38	73,97	72,85	1,12	7,00	5,00	0,00	6,80	-	-	6,96	-	6,96	-	73,35	-	0,50			0,50
12.05.16	24,00	-	18,05	11,95	6,10	70,81	69,60	1,21	7,00	5,00	0,00	6,56	-	-	6,72	-	6,72	-	69,72	-	0,46			0,46
13.05.16	24,00	-	16,59	10,11	6,48	70,62	68,80	1,82	7,00	5,00	0,00	6,69	-	-	6,85	-	6,85	-	70,29	-	0,47			0,47
14.05.16	24,00	-	16,42	9,95	6,47	70,93	69,06	1,87	7,00	5,00	0,00	6,82	-	-	7,00	-	7,00	-	70,50	-	0,48			0,48
15.05.16	24,00	-	17,50	10,04	7,46	70,06	68,18	1,88	7,00	5,00	0,00	7,81	-	-	7,96	-	7,96	-	69,73	-	0,55			0,55
16.05.16	24,00	-	15,76	10,19	5,57	70,78	68,98	1,80	7,00	5,00	0,00	5,78	-	-	5,91	-	5,91	-	70,40	-	0,41			0,41
17.05.16	24,00	-	15,83	10,10	5,73	70,40	68,66	1,74	7,00	5,00	0,00	6,02	-	-	6,15	-	6,15	-	69,77	-	0,42			0,42
18.05.16	24,00	-	12,53	7,63	4,90	68,99	67,20	1,79	7,00	5,00	0,00	5,22	-	-	5,34	-	5,34	-	68,50	-	0,36			0,36
19.05.16	24,00	-	17,08	9,88	7,20	69,02	67,27	1,75	7,00	5,00	0,00	7,41	-	-	7,56	-	7,56	-	68,75	-	0,51			0,51
20.05.16	24,00	-	16,38	9,88	6,50	69,40	67,61	1,79	7,00	5,00	0,00	6,70	-	-	6,85	-	6,85	-	69,08	-	0,46			0,46
21.05.16	24,00	-	16,61	9,87	6,74	69,43	67,65	1,78	7,00	5,00	0,00	7,00	-	-	7,18	-	7,18	-	69,03	-	0,49			0,49
22.05.16	24,00	-	16,84	9,86	6,98	69,15	67,35	1,80	7,00	5,00	0,00	7,33	-	-	7,50	-	7,50	-	68,84	-	0,51			0,51
23.05.16	24,00		16,61	9,87	6,74	69,33	67,54	1,79	7,00	5,00	0,00	7,01	-	-	7,18	-	7,18	-	68,98	-	0,49	-	-	0,49
Среднее	24,00	-	18,17	11,86	6,32	70,97	69,40	1,57	7,00	5,00	0,00	6,65	-	-	6,81	-	6,81	-	70,54	-	0,47	-	-	0,47
Итого	408,00		308,95	201,54	107,41						0,00	113,07	0,00	0,00	115,74	0,00	115,74	0,00			7,98	0,00	0,00	7,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °C = -1,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.