Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9131.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 30 / СЦО
Строит.Адрес: Цимбалина 30
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1307924-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1307924
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440/	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440/	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	151,95	152,42	-0,47	52,18	45,11	7,07	6,12	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
25.04.16	24,00	-	151,71	152,14	-0,43	50,08	43,40	6,68	6,10	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
26.04.16	24,00	-	151,46	151,82	-0,35	47,14	41,30	5,84	6,06	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,87
27.04.16	24,00	-	151,27	151,62	-0,36	47,78	41,98	5,80	6,09	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,87
28.04.16	24,00	-	153,30	153,85	-0,55	54,73	46,98	7,75	6,28	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
29.04.16	24,00	-	152,80	153,30	-0,49	53,09	46,28	6,81	6,20	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,04
30.04.16	24,00	-	164,92	165,30	-0,38	49,37	43,75	5,62	6,61	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,92
01.05.16	24,00	-	156,25	156,59	-0,34	47,06	41,66	5,40	6,21	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
02.05.16	24,00	-	151,45	151,82	-0,37	48,50	42,58	5,92	6,06	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,89
03.05.16	24,00	-	151,40	151,79	-0,38	50,03	44,08	5,95	6,15	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,89
04.05.16	24,00	-	151,48	151,76	-0,28	45,68	40,89	4,79	6,24	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,72
05.05.16	24,00	-	151,93	152,25	-0,32	47,38	42,19	5,19	6,09	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,78
06.05.16	24,00	-	102,02	102,24	-0,22	42,62	41,34	1,28	5,48	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,53
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,55	25,02	-2,47	1,38	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,27	20,68	-1,41	0,87	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,80	19,71	-0,91	0,42	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,77	19,54	-0,77	0,12	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	114,23	114,52	-0,29	42,06	38,03	4,03	4,85	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68
Итого	408,00		1941,94	1946,88	-4,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» МАЙ 2016 г.