Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 46 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | - | 134,95 | 134,95 | 0,00 | 63,84 | 42,06 | 21,78 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,94 |
| 25.04.16 | 24,00 | - | 150,25 | 150,25 | 0,00 | 66,16 | 53,38 | 12,78 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,94 |
| 26.04.16 | 24,00 | - | 122,68 | 122,68 | 0,00 | 78,03 | 71,49 | 6,54 | 7,00 | 5,00 | 0,83 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,83 |
| 27.04.16 | 24,00 | - | 54,52 | 56,75 | -2,23 | 63,49 | 41,88 | 21,61 | 7,00 | 5,00 | 1,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,17 |
| 28.04.16 | 24,00 | - | 74,61 | 74,81 | -0,20 | 63,32 | 40,77 | 22,55 | 7,00 | 5,00 | 1,68 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,68 |
| 29.04.16 | 24,00 | - | 135,05 | 135,05 | 0,00 | 63,67 | 42,52 | 21,15 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,86 |
| 30.04.16 | 24,00 | - | 136,49 | 136,49 | 0,00 | 64,14 | 43,00 | 21,14 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,89 |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 125,64 | 125,64 | 0,00 | 63,69 | 42,27 | 21,42 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,69 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 106,66 | 106,66 | 0,00 | 61,98 | 39,95 | 22,03 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,35 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 110,39 | 110,39 | 0,00 | 63,26 | 41,29 | 21,97 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,43 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 67,94 | 68,48 | -0,54 | 59,49 | 40,71 | 18,78 | 7,00 | 5,00 | 1,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,28 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 156,95 | 156,95 | 0,00 | 64,68 | 46,07 | 18,61 | 7,00 | 5,00 | 2,92 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,92 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 80,74 | 80,74 | 0,00 | 65,62 | 48,32 | 17,30 | 7,00 | 5,00 | 1,40 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,40 |
| 07.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 23,65 | 0,75 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 22,60 | 0,55 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,72 | 22,17 | 0,55 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64 | 21,99 | 0,65 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 85,70 | 85,87 | -0,17 | 54,96 | 40,24 | 14,72 | 7,00 | 5,00 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,61 |
| Итого | 408,00 | | 1456,87 | 1459,84 | -2,97 | | | | | | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,37 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.16 05:00 | 13898,30 | 13899,19 | 0,00 | - | 0,00 | - | 418,33 | - | - |
| | 11.05.16 05:00 | 15332,42 | 15336,28 | 0,00 | - | 0,00 | - | 445,21 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПЭЧ "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отделение организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.