Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9206.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	134,67	134,67	0,00	63,72	40,85	22,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
25.04.16	24,00	-	150,15	150,15	0,00	66,02	52,63	13,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
26.04.16	24,00	-	126,30	126,30	0,00	77,86	71,33	6,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,87
27.04.16	24,00	-	56,47	59,20	-2,73	63,34	40,98	22,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
28.04.16	24,00	-	73,45	75,54	-2,09	63,22	39,19	24,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
29.04.16	24,00	-	132,07	132,07	0,00	63,54	40,89	22,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
30.04.16	24,00	-	133,50	133,50	0,00	64,02	41,47	22,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
01.05.16	24,00	-	123,06	123,06	0,00	63,55	40,69	22,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
02.05.16	24,00	-	104,45	104,45	0,00	61,82	38,20	23,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
03.05.16	24,00	-	108,67	104,42	4,25	63,11	39,53	23,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
04.05.16	24,00	-	66,94	68,25	-1,31	59,25	39,02	20,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
05.05.16	24,00	-	59,51	59,51	0,00	64,46	43,32	21,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,36	20,64	2,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,97	17,55	0,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,47	16,07	0,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,45	15,94	0,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,25	15,68	0,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	74,66	74,77	-0,11	50,85	36,12	14,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
Итого	408,00		1269,24	1271,12	-1,88						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	20610,72	20613,34	-	-	-	-	634,95	-	-
	11.05.16 02:00	21874,34	21878,84	-	-	-	-	660,49	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

_____ /_____/

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016

«___» _____ г.