Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,19

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	126,67	126,67	0,00	63,45	39,23	24,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
25.04.16	24,00	-	140,98	140,98	0,00	65,74	51,43	14,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
26.04.16	24,00	-	120,20	120,20	0,00	77,58	70,70	6,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
27.04.16	24,00	-	54,72	57,32	-2,60	63,10	39,56	23,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
28.04.16	24,00	-	71,51	72,19	-0,68	62,96	37,65	25,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
29.04.16	24,00	-	127,41	127,41	0,00	63,27	39,69	23,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
30.04.16	24,00	-	128,85	128,85	0,00	63,76	40,44	23,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
01.05.16	24,00	-	118,74	118,74	0,00	63,28	39,69	23,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
02.05.16	24,00	-	101,18	100,84	0,34	61,53	37,30	24,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
03.05.16	24,00	-	104,68	104,68	0,00	62,81	38,58	24,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
04.05.16	24,00	-	64,18	64,90	-0,72	59,11	38,25	20,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
05.05.16	24,00	-	167,49	167,49	0,00	64,26	45,09	19,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
06.05.16	24,00	-	90,24	90,24	0,00	65,25	48,32	16,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,53	20,70	0,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,44	19,10	0,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,80	18,53	0,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,35	18,09	0,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	83,34	83,56	-0,22	53,78	37,79	15,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
Итого	408,00		1416,85	1420,51	-3,66						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	13210,21	12744,23	-	-	-	-	457,89	-	-
	11.05.16 02:00	14621,78	14159,46	-	-	-	-	486,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 г.