Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 56 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	117,43	117,43	0,00	63,29	38,92	24,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
25.04.16	24,00	-	129,50	129,50	0,00	65,37	50,23	15,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
26.04.16	24,00	-	111,55	111,55	0,00	77,57	71,40	6,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
27.04.16	24,00	-	53,57	56,17	-2,60	63,03	39,47	23,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
28.04.16	24,00	-	65,27	66,27	-1,00	62,07	37,09	24,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
29.04.16	24,00	-	119,30	119,30	0,00	63,11	39,62	23,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
30.04.16	24,00	-	120,29	120,29	0,00	63,62	40,11	23,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
01.05.16	24,00	-	111,15	111,15	0,00	63,13	39,41	23,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
02.05.16	24,00	-	94,21	94,21	0,00	61,33	37,04	24,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
03.05.16	24,00	-	97,50	97,50	0,00	62,58	38,32	24,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
04.05.16	24,00	-	59,79	60,26	-0,47	58,53	37,79	20,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
05.05.16	24,00	-	158,64	158,64	0,00	64,10	44,48	19,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
06.05.16	24,00	-	86,21	86,21	0,00	65,21	47,39	17,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,79	21,94	-0,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,82	19,70	0,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,08	18,99	0,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,69	18,56	0,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	77,91	78,15	-0,24	53,67	37,67	15,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
Итого	408,00		1324,41	1328,48	-4,07						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	18303,61	18220,23	-	-	-	-	601,27	-	-
	11.05.16 03:00	19618,21	19538,90	-	-	-	-	628,24	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГМУП "ТЭЖ СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «26» МАЙ 2016 г.

печать энергосбыта