

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за май 2016
 Договор: 9105.038.1
 Строит.Адрес: Шелгунова 10
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский 3-д

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТЗ:
 Рассматривать совместно с УТЗ:
 график: 150/70

Тхв, гр.С= 6,87

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Приборы УТЗ поверены до _____
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКС-7 № 202222
 Подающ.тр.(M1):
 Обратн.тр.(M2):
 тр.д. ГВС(M3):
 тр.цирк.ГВС(M4):
 тр.подпитки(V5):

расходомер:
 расходомер:
 расходомер:
 расходомер:
 расходомер:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M1-M2)/(Tz-Txv) лето:
 Qот= Qвент= Qтех.пот.= Qгвс=
 Qтех.гвс.сп= Qгвс.сп=
 Qот=0 Qвент=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ti		Tz		dT		P1	P2	Qотпл	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплоты
	Т	С	Т	С	Т	С							Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	
24.04.16	24,00	67,01	53,77	13,24	7,00	5,00	3,16	147,18	127,56	19,62	150,23	129,77	20,46	67,13	61,30	1,19	4,35				
25.04.16	24,00	66,20	53,44	12,76	7,00	5,00	3,05	146,07	128,18	17,89	149,04	130,42	18,62	66,31	60,70	1,11	4,16				
26.04.16	24,00	67,23	54,47	12,76	7,00	5,00	3,06	145,96	129,39	16,57	149,04	131,69	17,35	67,34	61,72	1,07	4,12				
27.04.16	24,00	66,08	53,81	12,27	7,00	5,00	2,94	146,02	129,44	16,58	148,96	131,67	17,29	66,20	60,81	1,05	3,98				
28.04.16	24,00	66,63	54,23	12,40	7,00	5,00	3,00	145,53	128,96	16,57	148,55	131,25	17,30	66,96	61,44	1,00	4,00				
30.04.16	24,00	67,18	54,73	12,45	7,00	5,00	2,96	146,47	128,63	17,84	149,54	130,93	18,61	67,30	61,72	1,22	4,18				
01.05.16	24,00	67,08	54,70	12,38	7,00	5,00	2,82	139,58	124,38	15,20	142,49	126,60	15,89	67,19	61,54	1,10	3,92				
02.05.16	24,00	66,95	54,03	12,92	7,00	5,00	2,70	127,67	113,31	14,36	130,32	115,23	15,09	67,06	60,98	1,06	3,76				
03.05.16	24,00	67,15	54,34	12,81	7,00	5,00	2,71	130,41	113,04	17,37	133,18	115,01	18,17	67,26	61,26	1,24	3,95				
04.05.16	24,00	67,52	54,70	12,82	7,00	5,00	2,73	129,87	115,36	14,51	132,61	117,38	15,23	67,61	61,73	0,99	3,72				
05.05.16	24,00	66,55	53,94	12,61	7,00	5,00	2,70	130,44	116,01	14,43	133,11	118,01	15,10	66,67	60,93	0,91	3,61				
06.05.16	24,00	67,40	58,98	8,42	7,00	5,00	1,68	122,37	107,76	14,61	124,92	109,65	15,27	67,52	61,21	0,96	2,64				
Среднее	24,00	66,91	54,57	12,34	7,00	5,00	2,80	138,74	122,37	16,38	141,62	124,51	17,11	67,02	61,28	1,07	3,88				
Итого	312,00	2939,92	2684,60	255,32			36,46	1803,66	1590,77	212,89	1841,08	1618,64	222,44	0,00	0,00	13,93	50,39				

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тр.об, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Tz:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

6,87 °C = -1,46 Гкал;
 48,92 Гкал;
 222,44 куб.м.

ОО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Генеральный директор
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Генеральный директор
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Филиал "ЭнергоСбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 0 ИЮН 2016 г.