Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9105.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	180,48	164,15	16,33	69,32	64,89	4,43	7,00	5,00	0,81	111,56	95,59	15,97	114,03	97,30	16,73	-	69,42	62,11	1,06			1,87
08.05.16	24,00	-	180,04	164,51	15,53	69,35	64,88	4,47	7,00	5,00	0,81	111,17	95,79	15,38	113,63	97,51	16,12	-	69,45	62,06	1,01			1,82
09.05.16	24,00	-	180,64	163,72	16,92	69,27	64,85	4,42	7,00	5,00	0,81	111,98	95,23	16,75	114,47	96,94	17,53	-	69,36	62,05	1,10			1,91
10.05.16	24,00	-	180,30	165,51	14,79	69,75	65,33	4,42	7,00	5,00	0,80	110,91	96,30	14,61	113,40	98,05	15,35	-	69,86	62,55	0,97			1,77
11.05.16	24,00	-	177,09	161,58	15,51	69,64	65,06	4,58	7,00	5,00	0,81	109,36	93,92	15,44	111,81	95,63	16,18	-	69,75	62,17	1,01			1,83
12.05.16	24,00	-	188,98	172,97	16,01	69,46	65,03	4,43	7,00	5,00	0,84	116,40	100,54	15,86	118,98	102,37	16,61	-	69,56	62,23	1,04			1,89
13.05.16	24,00	-	188,73	173,04	15,69	69,68	65,21	4,47	7,00	5,00	0,85	116,04	100,54	15,50	118,65	102,38	16,27	-	69,78	62,39	1,02			1,87
14.05.16	24,00	-	189,40	172,38	17,02	69,55	65,14	4,41	7,00	5,00	0,84	117,00	100,03	16,97	119,60	101,87	17,73	-	69,66	62,36	1,11			1,95
15.05.16	24,00	-	189,52	172,42	17,10	69,52	65,18	4,34	7,00	5,00	0,83	117,09	100,08	17,01	119,67	101,90	17,77	-	69,62	62,42	1,11			1,95
16.05.16	24,00	-	187,93	172,87	15,06	69,42	65,01	4,41	7,00	5,00	0,84	115,40	100,44	14,96	117,94	102,25	15,69	-	69,52	62,23	0,98			1,82
17.05.16	24,00	-	187,55	171,58	15,97	69,46	65,04	4,42	7,00	5,00	0,84	115,58	99,67	15,91	118,17	101,46	16,71	-	69,56	62,24	1,04			1,88
18.05.16	24,00	-	188,26	172,39	15,87	69,73	65,30	4,43	7,00	5,00	0,84	116,11	100,13	15,98	118,70	101,96	16,74	-	69,84	62,48	1,04			1,88
19.05.16	24,00	-	188,85	173,99	14,86	69,75	65,35	4,40	7,00	5,00	0,84	116,23	101,10	15,13	118,83	102,94	15,89	-	69,87	62,56	0,97			1,81
20.05.16	24,00	-	188,63	173,09	15,54	69,29	64,89	4,40	7,00	5,00	0,84	116,40	100,54	15,86	118,98	102,34	16,64	-	69,39	62,12	1,01			1,85
21.05.16	24,00	-	187,42	173,71	13,71	69,33	64,98	4,35	7,00	5,00	0,82	115,05	100,99	14,06	117,61	102,82	14,79	-	69,43	62,22	0,89			1,72
22.05.16	24,00	-	191,01	173,05	17,96	69,64	65,26	4,38	7,00	5,00	0,84	118,70	100,48	18,22	121,32	102,30	19,02	-	69,74	62,49	1,17			2,01
23.05.16	24,00	-	187,10	172,63	14,47	69,74	65,36	4,38	7,00	5,00	0,83	114,83	100,34	14,49	117,42	102,22	15,20	-	69,85	62,60	0,94			1,77
Среднее	24,00	-	186,00	170,21	15,78	69,52	65,10	4,42	7,00	5,00	0,83	114,69	98,92	15,77	117,25	100,72	16,53	-	69,63	62,31	1,03	-	-	1,86
Итого	408,00		3161,93	2893,59	268,34						14,10	1949,81	1681,71	268,10	1993,21	1712,24	280,97	0,00			17,46	0,00	0,00	31,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **280,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать теплоснабжающей организации

ЗАО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта