Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 12 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	156,75	136,03	20,72	66,77	43,94	22,83	7,00	5,00	3,11	20,60	-	-	20,99	-	20,99	-	67,04	-	1,38			4,49
25.04.16	24,00	-	156,08	136,34	19,74	65,93	43,83	22,10	7,00	5,00	3,03	19,57	-	-	19,96	-	19,96	-	65,68	-	1,29			4,31
26.04.16	24,00	-	155,70	137,30	18,40	66,99	44,67	22,32	7,00	5,00	3,08	18,23	-	-	18,60	-	18,60	-	67,01	-	1,22			4,30
27.04.16	24,00	-	156,23	137,61	18,62	65,85	44,29	21,56	7,00	5,00	2,97	18,50	-	-	18,86	-	18,86	-	66,06	-	1,22			4,20
28.04.16	24,00	-	157,44	137,20	20,24	66,40	44,70	21,70	7,00	5,00	2,99	20,04	-	-	20,45	-	20,45	-	66,53	-	1,33			4,32
29.04.16	24,00	-	155,54	137,36	18,18	66,60	44,75	21,85	7,00	5,00	3,02	17,99	-	-	18,36	-	18,36	-	66,73	-	1,20			4,22
30.04.16	24,00	-	156,92	137,36	19,56	66,94	44,84	22,10	7,00	5,00	3,05	19,24	-	-	19,67	-	19,67	-	67,15	-	1,29			4,35
01.05.16	24,00	-	149,50	132,71	16,79	66,84	44,61	22,23	7,00	5,00	2,97	16,50	-	-	16,84	-	16,84	-	66,90	-	1,10			4,08
02.05.16	24,00	-	135,56	121,25	14,31	66,68	43,68	23,00	7,00	5,00	2,81	14,00	-	-	14,26	-	14,26	-	66,84	-	0,94			3,74
03.05.16	24,00	-	140,47	121,62	18,85	66,90	44,23	22,67	7,00	5,00	2,78	18,52	-	-	18,91	-	18,91	-	66,99	-	1,24			4,02
04.05.16	24,00	-	141,54	123,46	18,08	67,25	44,84	22,41	7,00	5,00	2,79	17,81	-	-	18,16	-	18,16	-	67,07	-	1,20			3,98
05.05.16	24,00	-	142,52	124,18	18,34	66,33	44,76	21,57	7,00	5,00	2,70	18,07	-	-	18,40	-	18,40	-	66,62	-	1,20			3,90
06.05.16	24,00	-	131,96	116,16	15,80	67,13	56,34	10,79	7,00	5,00	1,27	15,67	-	-	15,99	-	15,99	-	67,53	-	1,06			2,32
Среднее	24,00	-	148,94	130,66	18,28	66,66	45,34	21,32	7,00	5,00	2,81	18,06	-	-	18,42	-	18,42	-	66,78	-	1,21	-	-	4,02
Итого	312,00		1936,21	1698,58	237,63						36,55	234,74	0,00	0,00	239,45	0,00	239,45	0,00			15,67	0,00	0,00	52,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,61 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,61** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **239,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 01 ИЮН 2016 г.