Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8823.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	116,89	91,01	25,88	66,23	43,41	22,82	7,00	5,00	2,17	24,43	-	-	24,92	-	24,92	-	66,36	-	1,62			3,79
25.04.16	24,00	-	112,83	91,45	21,38	65,35	43,43	21,92	7,00	5,00	2,11	19,96	-	-	20,35	-	20,35	-	64,92	-	1,30			3,40
26.04.16	24,00	-	111,79	92,10	19,69	66,45	44,48	21,97	7,00	5,00	2,13	18,21	-	-	18,56	-	18,56	-	66,32	-	1,21			3,33
27.04.16	24,00	-	113,45	92,28	21,17	65,30	44,03	21,27	7,00	5,00	2,06	19,67	-	-	20,06	-	20,06	-	65,35	-	1,29			3,34
28.04.16	24,00	-	116,30	91,88	24,42	65,86	44,36	21,50	7,00	5,00	2,08	22,83	-	-	23,27	-	23,27	-	65,87	-	1,50			3,59
29.04.16	24,00	-	112,29	92,21	20,08	66,02	44,27	21,75	7,00	5,00	2,11	18,59	-	-	18,96	-	18,96	-	65,96	-	1,23			3,33
30.04.16	24,00	-	113,09	92,14	20,95	66,37	44,46	21,91	7,00	5,00	2,13	19,35	-	-	19,74	-	19,74	-	66,41	-	1,28			3,41
01.05.16	24,00	-	108,56	88,91	19,65	66,26	44,29	21,97	7,00	5,00	2,06	18,13	-	-	18,49	-	18,49	-	66,10	-	1,20			3,26
02.05.16	24,00	-	101,49	80,96	20,53	66,08	43,29	22,79	7,00	5,00	1,94	19,08	-	-	19,46	-	19,46	-	66,11	-	1,26			3,20
03.05.16	24,00	-	102,94	81,25	21,69	66,30	44,03	22,27	7,00	5,00	1,91	20,28	-	-	20,68	-	20,68	-	66,22	-	1,34			3,25
04.05.16	24,00	-	102,28	82,04	20,24	66,69	44,51	22,18	7,00	5,00	1,92	18,77	-	-	19,15	-	19,15	-	66,43	-	1,25			3,17
05.05.16	24,00	-	103,98	84,30	19,68	65,76	44,48	21,28	7,00	5,00	1,89	18,23	-	-	18,60	-	18,60	-	65,82	-	1,20			3,09
06.05.16	24,00	-	54,76	36,18	18,58	65,55	44,06	21,49	7,00	5,00	0,83	17,81	-	-	18,14	-	18,14	-	65,50	-	1,17			2,00
Среднее	24,00	-	105,43	84,36	21,07	66,02	44,08	21,93	7,00	5,00	1,95	19,64	-	-	20,03	-	20,03	-	65,95	-	1,30	-	-	3,24
Итого	312,00		1370,65	1096,71	273,94						25,31	255,34	0,00	0,00	260,38	0,00	260,38	0,00			16,85	0,00	0,00	42,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,75 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,41** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **260,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.