Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8823.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	17,83	0,00	17,83	66,24	50,37	15,87	7,00	5,00	0,03	17,43	-	-	17,77	-	17,77	-	66,06	-	1,15			1,18
08.05.16	24,00	-	18,80	0,00	18,80	66,31	50,06	16,25	7,00	5,00	0,04	18,38	-	-	18,76	-	18,76	-	66,14	-	1,21			1,25
09.05.16	24,00	-	20,37	0,00	20,37	66,33	49,71	16,62	7,00	5,00	0,03	19,94	-	-	20,34	-	20,34	-	66,16	-	1,32			1,35
10.05.16	24,00	-	19,01	0,06	18,95	66,94	52,77	14,17	7,00	5,00	0,03	18,59	-	-	18,96	-	18,96	-	66,76	-	1,24			1,27
11.05.16	24,00	-	18,56	0,00	18,56	66,81	49,45	17,36	7,00	5,00	0,03	18,15	-	-	18,53	-	18,53	-	66,59	-	1,21			1,24
12.05.16	24,00	-	17,56	0,00	17,56	66,88	50,00	16,88	7,00	5,00	0,03	17,16	-	-	17,53	-	17,53	-	66,68	-	1,14			1,18
13.05.16	24,00	-	18,73	0,00	18,73	67,14	50,13	17,01	7,00	5,00	0,03	18,33	-	-	18,69	-	18,69	-	66,96	-	1,23			1,26
14.05.16	24,00	-	20,13	0,00	20,13	66,98	49,92	17,06	7,00	5,00	0,03	19,69	-	-	20,09	-	20,09	-	66,82	-	1,32			1,35
15.05.16	24,00	-	21,54	0,00	21,54	67,10	49,92	17,18	7,00	5,00	0,03	21,08	-	-	21,52	-	21,52	-	66,93	-	1,41			1,45
16.05.16	24,00	-	18,92	0,15	18,77	66,84	57,80	9,04	7,00	5,00	0,02	18,50	-	-	18,89	-	18,89	-	66,66	-	1,23			1,26
17.05.16	24,00	-	18,85	0,00	18,85	66,92	50,42	16,50	7,00	5,00	0,03	18,44	-	-	18,82	-	18,82	-	66,75	-	1,23			1,26
18.05.16	24,00	-	17,61	0,00	17,61	67,24	50,75	16,49	7,00	5,00	0,03	17,25	-	-	17,59	-	17,59	-	67,04	-	1,16			1,18
19.05.16	24,00	-	18,59	0,00	18,59	67,29	50,88	16,41	7,00	5,00	0,03	18,21	-	-	18,57	-	18,57	-	67,10	-	1,22			1,25
20.05.16	24,00	-	17,54	0,00	17,54	66,83	50,44	16,39	7,00	5,00	0,03	17,15	-	-	17,48	-	17,48	-	66,63	-	1,14			1,17
21.05.16	24,00	-	19,12	0,00	19,12	66,89	50,44	16,45	7,00	5,00	0,03	18,71	-	-	19,09	-	19,09	-	66,72	-	1,25			1,28
22.05.16	24,00	-	20,09	0,00	20,09	67,22	50,62	16,60	7,00	5,00	0,03	19,66	-	-	20,07	-	20,07	-	67,05	-	1,32			1,35
23.05.16	24,00		18,92	-	18,92	66,98	50,50	16,48	7,00	5,00	0,03	18,51	-	-	18,88	-	18,88	-	66,80	-	1,24	-	-	1,27
Среднее	24,00	-	18,95	0,01	18,94	66,88	50,83	16,04	7,00	5,00	0,03	18,54	-	-	18,92	-	18,92	-	66,70	-	1,24	-	-	1,27
Итого	408,00		322,17	0,21	321,96						0,53	315,18	0,00	0,00	321,58	0,00	321,58	0,00			21,03	0,00	0,00	21,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **321,58** куб.м.

Проверить прот

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 01 ИЮН 2016 г.