Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 2 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	0,00	*	213,56	205,48	8,09	66,54	56,75	9,79	6,00	4,00	2,02	8,09			9,32		9,32	-	66,51		0,54			2,56
25.04.16	0,00	*	211,56	206,82	4,74	65,78	56,39	9,39	6,00	4,00	1,95	4,74			5,86		5,86	-	65,74		0,31			2,26
26.04.16	0,00	*	213,49	208,39	5,10	66,81	57,45	9,36	6,00	4,00	1,96	5,10			6,26		6,26	-	66,77		0,34			2,30
27.04.16	0,00	*	213,44	208,90	4,54	65,62	56,58	9,04	6,00	4,00	1,90	4,54			5,63		5,63	-	65,59		0,30			2,20
28.04.16	0,00	*	214,08	207,96	6,12	66,17	57,00	9,17	6,00	4,00	1,92	6,12			7,26		7,26	-	66,14		0,41			2,32
29.04.16	0,00	*	212,54	208,91	3,63	66,37	57,04	9,33	6,00	4,00	1,96	3,63			4,75		4,75	-	66,32		0,24			2,20
30.04.16	0,00	*	214,29	208,43	5,86	66,68	57,23	9,45	6,00	4,00	1,98	5,86			7,04		7,04	-	66,63		0,39			2,37
01.05.16	0,00	*	204,44	202,23	2,21	66,62	57,09	9,53	6,00	4,00	1,94	2,21			3,29		3,29	-	66,57		0,15			2,08
02.05.16	0,00	*	187,14	183,81	3,33	66,45	56,58	9,87	6,00	4,00	1,82	3,33			4,36		4,36	-	66,40		0,22			2,04
03.05.16	0,00	*	188,68	184,39	4,29	66,66	56,95	9,72	6,00	4,00	1,80	4,29			5,34		5,34	-	66,63		0,29			2,09
04.05.16	0,00	*	191,62	187,15	4,47	67,06	57,43	9,63	6,00	4,00	1,81	4,47			5,53		5,53	-	67,01		0,30			2,11
05.05.16	0,00	*	193,58	189,76	3,82	66,10	56,77	9,33	6,00	4,00	1,78	3,82			4,84		4,84	-	66,07		0,25			2,03
06.05.16	0,00	*	179,76	176,39	3,37	66,82	59,87	6,95	6,00	4,00	1,23	3,37			4,10		4,10	-	66,78		0,23			1,46
Среднее	-	-	202,94	198,35	4,58	66,44	57,16	9,27	6,00	4,00	1,85	4,58	-	-	5,66	-	5,66	-	66,40	-	0,30	-	-	2,16
Итого	0,00		2638,19	2578,61	59,58						24,07	59,58	0,00	0,00	73,58	0,00	73,58	0,00			3,96	0,00	0,00	28,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 01 ИЮН 2016 г.