Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 2 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24.00	*	156,28	151,16	5,12	68,76	64,90	3,86	6,00	4,00	0,59	5,12			5,56		5,56	-	68,68		0,35			0,94
08.05.16	24.00	*	155,68	151,58	4,09	68,82	64,89	3,92	6,00	4,00	0,60	4,09			4,51		4,51	-	68,74		0,28			0,88
09.05.16	24.00	*	155,80	151,08	4,72	68,75	64,84	3,91	6,00	4,00	0,60	4,72			5,15		5,15	-	68,67		0,32			0,92
10.05.16	24.00	*	156,14	152,11	4,03	69,23	65,33	3,89	6,00	4,00	0,60	4,03			4,45		4,45	-	69,15		0,28			0,88
11.05.16	24.00	*	156,68	152,63	4,05	69,14	65,20	3,94	6,00	4,00	0,61	4,05			4,47		4,47	-	69,06		0,28			0,89
12.05.16	24.00	*	170,92	166,61	4,31	68,92	65,15	3,78	6,00	4,00	0,64	4,31			4,75		4,75	-	68,84		0,30			0,93
13.05.16	24.00	*	170,69	166,60	4,09	69,16	65,39	3,78	6,00	4,00	0,64	4,09			4,53		4,53	-	69,09		0,28			0,92
14.05.16	24.00	*	171,25	166,06	5,19	69,00	65,27	3,72	6,00	4,00	0,63	5,19			5,65		5,65	-	68,92		0,36			0,98
15.05.16	24.00	*	171,31	166,02	5,29	69,02	65,38	3,64	6,00	4,00	0,61	5,29			5,74		5,74	-	68,95		0,36			0,98
16.05.16	24.00	*	169,94	166,08	3,86	68,92	65,32	3,60	6,00	4,00	0,61	3,86			4,27		4,27	-	68,85		0,27			0,87
17.05.16	24.00	*	169,72	165,12	4,60	68,99	65,31	3,68	6,00	4,00	0,61	4,60			5,04		5,04	-	68,92		0,32			0,93
18.05.16	24.00	*	171,08	166,17	4,91	69,22	65,52	3,70	6,00	4,00	0,62	4,91			5,36		5,36	-	69,15		0,34			0,96
19.05.16	24.00	*	170,94	166,26	4,69	69,25	65,55	3,70	6,00	4,00	0,62	4,69			5,13		5,13	-	69,17		0,32			0,95
20.05.16	24.00	*	168,91	165,63	3,28	68,77	65,08	3,68	6,00	4,00	0,62	3,28			3,69		3,69	-	68,70		0,23			0,84
21.05.16	24.00	*	168,80	165,85	2,95	68,84	65,18	3,67	6,00	4,00	0,62	2,95			3,35		3,35	-	68,77		0,20			0,82
22.05.16	24.00	*	170,70	166,19	4,52	69,10	65,44	3,66	6,00	4,00	0,61	4,52			4,95		4,95	-	69,03		0,31			0,93
23.05.16	24.00	*	169,18	164,93	4,25	69,25	65,60	3,66	6,00	4,00	0,61	4,25			4,68		4,68	-	69,19		0,29			0,90
Среднее	24,00	-	166,12	161,77	4,35	69,01	65,26	3,75	6,00	4,00	0,61	4,35	-	-	4,78	-	4,78	-	68,94	-	0,30	-	-	0,91
Итого	408,00		2824,03	2750,08	73,95						10,43	73,95	0,00	0,00	81,28	0,00	81,28	0,00			5,10	0,00	0,00	15,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -0,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

4,17 гк