Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	147,28	134,76	12,52	67,12	50,37	16,75	7,00	5,00	2,47	32,64	21,99	10,65	33,32	22,23	11,09	-	67,28	52,47	0,63			3,10
25.04.16	24,00	-	146,75	134,91	11,84	66,30	50,12	16,18	7,00	5,00	2,38	31,98	22,01	9,97	32,64	22,25	10,39	-	66,35	52,12	0,59			2,97
26.04.16	24,00	-	147,42	135,96	11,46	67,34	51,26	16,08	7,00	5,00	2,37	31,83	22,19	9,64	32,52	22,43	10,09	-	67,42	53,10	0,59			2,96
27.04.16	24,00	-	147,21	136,27	10,94	66,15	50,53	15,62	7,00	5,00	2,30	31,39	22,24	9,15	32,04	22,48	9,56	-	66,29	52,52	0,56			2,86
28.04.16	24,00	-	147,30	136,00	11,30	66,71	50,80	15,91	7,00	5,00	2,35	31,84	22,19	9,65	32,49	22,43	10,06	-	66,82	52,71	0,57			2,92
29.04.16	24,00	-	149,98	135,97	14,01	66,92	50,76	16,16	7,00	5,00	2,43	34,43	22,19	12,24	35,16	22,43	12,73	-	67,04	53,43	0,71			3,14
30.04.16	24,00	-	149,26	136,17	13,09	67,26	50,90	16,36	7,00	5,00	2,44	33,51	22,22	11,29	34,21	22,46	11,75	-	67,43	53,35	0,67			3,11
01.05.16	24,00	-	140,96	131,31	9,65	67,19	50,66	16,53	7,00	5,00	2,33	29,38	21,42	7,96	29,98	21,66	8,32	-	67,32	52,65	0,49			2,82
02.05.16	24,00	-	128,75	119,80	8,95	67,06	49,75	17,31	7,00	5,00	2,23	26,72	19,48	7,24	27,27	19,72	7,55	-	67,19	51,28	0,45			2,68
03.05.16	24,00	-	132,90	120,52	12,38	67,25	50,63	16,62	7,00	5,00	2,21	30,18	19,58	10,60	30,83	19,82	11,01	-	67,36	52,65	0,63			2,84
04.05.16	24,00	-	134,45	122,35	12,10	67,60	51,10	16,50	7,00	5,00	2,23	30,20	19,88	10,32	30,84	20,12	10,72	-	67,57	53,10	0,62			2,84
05.05.16	24,00	-	137,25	123,73	13,52	66,64	50,29	16,35	7,00	5,00	2,25	31,74	20,12	11,62	32,40	20,36	12,04	-	66,72	52,96	0,68			2,93
06.05.16	24,00	-	124,43	114,78	9,65	67,47	56,45	11,02	7,00	5,00	1,37	26,75	18,65	8,10	27,31	18,89	8,42	-	67,67	51,63	0,56			1,92
Среднее	24,00	-	141,07	129,43	11,65	67,00	51,05	15,95	7,00	5,00	2,26	30,97	21,09	9,88	31,62	21,33	10,29	-	67,11	52,61	0,60	-	-	2,85
Итого	312,00		1833,94	1682,53	151,41						29,34	402,59	274,16	128,43	411,01	277,28	133,73	0,00			7,75	0,00	0,00	37,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -0,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта