Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8819.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Четырёхтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	109,84	98,84	11,00	69,52	66,41	3,11	7,00	5,00	0,34	25,67	16,01	9,66	26,24	16,25	9,99	-	69,64	51,14	0,73			1,08
08.05.16	24,00	-	108,06	98,86	9,20	69,55	66,33	3,22	7,00	5,00	0,36	23,89	16,02	7,87	24,44	16,26	8,18	-	69,65	50,36	0,61			0,97
09.05.16	24,00	-	110,82	98,71	12,11	69,45	66,42	3,03	7,00	5,00	0,34	26,67	15,99	10,68	27,28	16,23	11,05	-	69,55	51,34	0,81			1,15
10.05.16	24,00	-	109,61	99,21	10,40	69,95	66,81	3,14	7,00	5,00	0,35	25,03	16,08	8,95	25,61	16,32	9,29	-	70,08	51,29	0,70			1,04
11.05.16	24,00	-	109,76	99,66	10,10	69,86	66,65	3,21	7,00	5,00	0,36	24,87	16,14	8,73	25,43	16,38	9,05	-	69,97	50,84	0,68			1,03
12.05.16	24,00	-	119,15	108,68	10,47	69,59	66,49	3,10	7,00	5,00	0,37	26,64	17,64	9,00	27,23	17,88	9,35	-	69,72	51,08	0,70			1,07
13.05.16	24,00	-	118,29	108,60	9,69	69,84	66,74	3,10	7,00	5,00	0,37	25,93	17,62	8,31	26,49	17,86	8,63	-	69,93	51,28	0,65			1,02
14.05.16	24,00	-	120,88	108,39	12,49	69,67	66,72	2,95	7,00	5,00	0,36	28,55	17,58	10,97	29,21	17,82	11,39	-	69,80	52,04	0,83			1,20
15.05.16	24,00	-	121,98	108,43	13,55	69,67	66,78	2,89	7,00	5,00	0,36	29,57	17,60	11,97	30,23	17,84	12,39	-	69,79	52,44	0,90			1,26
16.05.16	24,00	-	118,73	108,21	10,52	69,57	66,58	2,99	7,00	5,00	0,36	26,58	17,56	9,02	27,18	17,80	9,38	-	69,67	51,69	0,70			1,06
17.05.16	24,00	-	118,31	107,70	10,61	69,64	66,65	2,99	7,00	5,00	0,36	26,57	17,49	9,08	27,16	17,73	9,43	-	69,73	51,71	0,71			1,07
18.05.16	24,00	-	118,51	108,41	10,10	69,87	66,83	3,04	7,00	5,00	0,37	26,21	17,59	8,62	26,77	17,83	8,94	-	69,96	51,65	0,67			1,04
19.05.16	24,00	-	118,43	108,41	10,02	69,90	66,88	3,02	7,00	5,00	0,36	26,13	17,61	8,52	26,72	17,85	8,87	-	70,00	51,76	0,67			1,03
20.05.16	24,00	-	117,86	107,65	10,21	69,42	66,40	3,02	7,00	5,00	0,36	26,27	17,47	8,80	26,84	17,71	9,13	-	69,52	51,34	0,68			1,04
21.05.16	24,00	-	117,99	107,68	10,31	69,49	66,54	2,95	7,00	5,00	0,35	26,35	17,48	8,87	26,93	17,72	9,21	-	69,61	51,80	0,69			1,04
22.05.16	24,00	-	117,99	108,25	9,74	69,76	66,70	3,06	7,00	5,00	0,37	25,87	17,57	8,30	26,46	17,81	8,65	-	69,88	51,50	0,65			1,02
23.05.16	24,00	-	117,40	107,38	10,02	69,90	66,91	2,99	7,00	5,00	0,36	26,11	17,43	8,68	26,67	17,67	9,00	-	70,03	52,06	0,67			1,03
Среднее	24,00	-	116,09	105,47	10,62	69,69	66,64	3,05	7,00	5,00	0,36	26,29	17,11	9,18	26,88	17,35	9,53	-	69,80	51,49	0,71	-	-	1,07
Итого	408,00		1973,61	1793,07	180,54						6,09	446,91	290,88	156,03	456,89	294,96	161,93	0,00			12,04	0,00	0,00	18,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -1,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта