Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 27 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	98,82	77,50	21,32	66,87	41,69	25,18	7,00	5,00	1,98	20,88	-	-	21,33	-	21,33	-	67,02	-	1,40			3,38
25.04.16	24,00	-	95,89	78,02	17,87	65,98	41,71	24,27	7,00	5,00	1,92	17,59	-	-	17,95	-	17,95	-	65,73	-	1,16			3,07
26.04.16	24,00	-	94,81	78,78	16,03	67,04	42,62	24,42	7,00	5,00	1,94	15,85	-	-	16,15	-	16,15	-	66,93	-	1,06			3,00
27.04.16	24,00	-	96,49	78,82	17,67	65,90	42,24	23,66	7,00	5,00	1,88	17,45	-	-	17,79	-	17,79	-	65,94	-	1,15			3,03
28.04.16	24,00	-	95,14	78,82	16,32	66,44	42,56	23,88	7,00	5,00	1,90	16,20	-	-	16,52	-	16,52	-	66,41	-	1,07			2,97
29.04.16	24,00	-	95,77	78,80	16,97	66,64	42,40	24,24	7,00	5,00	1,92	16,82	-	-	17,17	-	17,17	-	66,68	-	1,12			3,04
30.04.16	24,00	-	97,00	78,77	18,23	66,99	42,51	24,48	7,00	5,00	1,94	18,10	-	-	18,46	-	18,46	-	67,08	-	1,22			3,15
01.05.16	24,00	-	90,57	76,38	14,19	66,88	42,37	24,51	7,00	5,00	1,87	14,23	-	-	14,51	-	14,51	-	66,80	-	0,95			2,82
02.05.16	24,00	-	83,32	69,74	13,58	66,73	41,45	25,28	7,00	5,00	1,75	13,76	-	-	14,03	-	14,03	-	66,76	-	0,92			2,67
03.05.16	24,00	-	84,98	69,93	15,05	66,92	42,05	24,87	7,00	5,00	1,73	15,25	-	-	15,54	-	15,54	-	66,84	-	1,02			2,75
04.05.16	24,00	-	84,86	71,03	13,83	67,29	42,51	24,78	7,00	5,00	1,76	13,96	-	-	14,24	-	14,24	-	67,02	-	0,94			2,69
05.05.16	24,00	-	85,40	72,29	13,11	66,36	42,28	24,08	7,00	5,00	1,72	13,42	-	-	13,71	-	13,71	-	66,43	-	0,89			2,61
06.05.16	24,00	-	80,66	68,00	12,66	67,01	51,83	15,18	7,00	5,00	1,01	13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	67,16	-	0,88			1,89
Среднее	24,00	-	91,05	75,14	15,91	66,70	42,94	23,76	7,00	5,00	1,79	15,89	-	-	16,21	-	16,21	-	66,68	-	1,06	-	-	2,85
Итого	312,00		1183,71	976,88	206,83						23,30	206,53	0,00	0,00	210,69	0,00	210,69	0,00			13,77	0,00	0,00	37,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	37385,00	30457,89	7122,58	-	7294,53	-	1366,28	-	-
	11.05.16 03:00	38852,55	31668,99	7380,89	-	7558,09	-	1408,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,42 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,65** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **210,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 17 ИЮН 2016 «____» _____ г.