Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 27 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	69,93	59,20	10,73	68,85	61,06	7,79	7,00	5,00	0,42	11,33	-	-	11,55	-	11,55	-	68,82	-	0,78			1,20
08.05.16	24,00	-	73,03	58,78	14,25	68,90	61,04	7,86	7,00	5,00	0,43	14,75	-	-	15,07	-	15,07	-	68,81	-	1,02			1,45
09.05.16	24,00	-	73,40	58,71	14,69	68,82	61,01	7,81	7,00	5,00	0,43	15,13	-	-	15,45	-	15,45	-	68,73	-	1,04			1,47
10.05.16	24,00	-	70,01	59,51	10,50	69,29	61,49	7,80	7,00	5,00	0,43	11,06	-	-	11,30	-	11,30	-	69,29	-	0,77			1,20
11.05.16	24,00	-	71,81	59,38	12,43	69,23	61,29	7,94	7,00	5,00	0,44	12,91	-	-	13,19	-	13,19	-	69,20	-	0,89			1,34
12.05.16	24,00	-	76,63	64,81	11,82	69,03	61,61	7,42	7,00	5,00	0,45	12,29	-	-	12,57	-	12,57	-	68,99	-	0,85			1,30
13.05.16	24,00	-	76,06	64,81	11,25	69,28	61,82	7,46	7,00	5,00	0,46	11,71	-	-	11,96	-	11,96	-	69,21	-	0,81			1,27
14.05.16	24,00	-	77,60	64,58	13,02	69,11	61,71	7,40	7,00	5,00	0,45	13,48	-	-	13,78	-	13,78	-	69,10	-	0,93			1,38
15.05.16	24,00	-	79,84	64,34	15,50	69,14	61,78	7,36	7,00	5,00	0,45	15,95	-	-	16,29	-	16,29	-	69,09	-	1,10			1,55
16.05.16	24,00	-	76,64	64,54	12,10	69,01	61,74	7,27	7,00	5,00	0,44	12,58	-	-	12,87	-	12,87	-	68,92	-	0,87			1,31
17.05.16	24,00	-	75,34	64,36	10,98	69,06	61,77	7,29	7,00	5,00	0,45	11,44	-	-	11,70	-	11,70	-	68,83	-	0,79			1,23
18.05.16	24,00	-	75,90	64,72	11,18	69,31	61,94	7,37	7,00	5,00	0,45	11,66	-	-	11,92	-	11,92	-	69,22	-	0,80			1,25
19.05.16	24,00	-	76,11	64,77	11,34	69,35	61,99	7,36	7,00	5,00	0,44	11,85	-	-	12,10	-	12,10	-	69,23	-	0,82			1,26
20.05.16	24,00	-	76,62	64,27	12,35	68,87	61,51	7,36	7,00	5,00	0,44	12,88	-	-	13,15	-	13,15	-	68,85	-	0,89			1,33
21.05.16	24,00	-	77,37	64,21	13,16	68,94	61,63	7,31	7,00	5,00	0,44	13,67	-	-	13,98	-	13,98	-	68,84	-	0,94			1,38
22.05.16	24,00	-	79,33	64,35	14,98	69,21	61,90	7,31	7,00	5,00	0,44	15,46	-	-	15,79	-	15,79	-	69,25	-	1,07			1,51
23.05.16	24,00	-	76,11	64,19	11,92	69,35	62,00	7,35	7,00	5,00	0,44	12,46	-	-	12,74	-	12,74	-	69,35	-	0,86			1,30
Среднее	24,00	-	75,40	62,91	12,48	69,10	61,61	7,50	7,00	5,00	0,44	12,98	-	-	13,26	-	13,26	-	69,04	-	0,90	-	-	1,34
Итого	408,00		1281,73	1069,53	212,20						7,50	220,61	0,00	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00			15,23	0,00	0,00	22,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	38852,55	31668,99	7380,89	-	7558,09	-	1408,50		-
	24.05.16 04:00	39851,83	32506,04	7549,48	-	7730,38	-	1425,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,78 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,94** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **225,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел сбора информации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
07 ИЮН 2016
«_____» _____ г.