Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hZ)+M3*(hZ-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M4*(hZ-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00		159,54	136,44	23,10	69,34	69,35	-0,02	5,00	4,00	0,02	22,97			23,47		23,47	-	68,88		1,58			1,60
08.05.16	24,00		157,00	136,68	20,32	69,40	69,42	-0,02	5,00	4,00	0,03	20,11			20,55		20,55	-	68,86		1,38			1,41
09.05.16	24,00		160,94	135,97	24,97	69,39	69,42	-0,02	5,00	4,00	0,03	24,66			25,20		25,20	-	68,87		1,70			1,73
10.05.16	24,00		164,08	137,40	26,68	69,73	69,74	0,00	5,00	4,00	0,04	26,33			26,92		26,92	-	69,36		1,83			1,86
11.05.16	24,00		161,56	135,94	25,62	69,76	69,77	-0,01	5,00	4,00	0,03	25,33			25,89		25,89	-	69,38		1,76			1,79
12.05.16	24,00		177,74	149,82	27,92	69,50	69,53	-0,03	5,00	4,00	0,03	27,63			28,24		28,24	-	69,10		1,91			1,94
13.05.16	24,00		176,02	149,53	26,49	69,72	69,76	-0,04	5,00	4,00	0,03	26,18			26,76		26,76	-	69,28		1,81			1,84
14.05.16	24,00		176,69	149,42	27,28	69,45	69,48	-0,03	5,00	4,00	0,03	26,98			27,57		27,57	-	69,07		1,86			1,89
15.05.16	24,00		177,43	149,74	27,69	69,60	69,64	-0,03	5,00	4,00	0,03	27,38			27,99		27,99	-	69,15		1,89			1,93
16.05.16	24,00		175,65	149,35	26,30	69,45	69,49	-0,04	5,00	4,00	0,03	26,02			26,59		26,59	-	68,97		1,79			1,82
17.05.16	24,00		177,29	149,11	28,18	69,39	69,43	-0,04	5,00	4,00	0,03	27,87			28,48		28,48	-	68,87		1,92			1,95
18.05.16	24,00		176,63	150,14	26,49	69,38	69,40	-0,02	5,00	4,00	0,03	26,20			26,77		26,77	-	68,95		1,81			1,84
19.05.16	24,00		178,02	150,82	27,20	69,46	69,47	-0,01	5,00	4,00	0,03	26,96			27,55		27,55	-	69,04		1,86			1,89
20.05.16	24,00		176,03	149,29	26,74	68,89	68,91	-0,02	5,00	4,00	0,02	26,59			27,17		27,17	-	68,46		1,82			1,84
21.05.16	24,00		174,53	149,66	24,87	69,10	69,11	-0,01	5,00	4,00	0,02	24,70			25,23		25,23	-	68,71		1,70			1,72
22.05.16	24,00		174,64	150,45	24,19	69,11	69,13	-0,01	5,00	4,00	0,02	24,01			24,53		24,53	-	68,70		1,65			1,67
23.05.16	24,00		174,91	149,27	25,65	69,44	69,45	-0,01	5,00	4,00	0,03	25,45			26,00		26,00	-	69,06		1,76			1,78
Среднее	24,00	-	171,69	145,83	25,86	69,42	69,44	-0,02	5,00	4,00	0,03	25,61	-	-	26,17	-	26,17	-	68,98	-	1,77	-	-	1,80
Итого	408,00		2918,71	2479,03	439,68						0,49	435,36	0,00	0,00	444,91	0,00	444,91	0,00			30,03	0,00	0,00	30,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	190885,41	164855,37	61176,05	0,00	62691,09	0,00	5026,84	4484,02	-
	24.05.16 02:00	193171,75	166796,71	61517,73	0,00	63040,27	0,00	5060,78	4507,58	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -5,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **444,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.