Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	113,59	90,60	22,99	64,97	41,95	23,02	7,30	3,60	2,05	24,09	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	63,76	0,00	1,54			3,59
25.04.16	24,00	*	111,90	90,34	21,56	64,24	41,91	22,33	7,30	3,60	1,99	22,58	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	62,67	0,00	1,42			3,41
26.04.16	24,00	*	112,88	91,17	21,71	65,43	43,21	22,22	7,30	3,60	1,99	22,80	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24	-	64,17	0,00	1,46			3,46
27.04.16	24,00	*	111,82	91,52	20,31	64,10	42,93	21,17	7,30	3,60	1,90	21,41	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	62,85	0,00	1,35			3,25
28.04.16	24,00	*	113,40	91,26	22,13	64,58	43,19	21,39	7,30	3,60	1,92	23,28	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	63,25	0,00	1,47			3,39
29.04.16	24,00	*	113,03	91,29	21,74	64,90	43,57	21,33	7,30	3,60	1,91	22,90	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	-	63,65	0,00	1,46			3,37
30.04.16	24,00	*	112,72	91,40	21,31	65,04	43,28	21,76	7,30	3,60	1,95	22,43	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85	-	63,78	0,00	1,43			3,38
01.05.16	24,00	*	108,17	89,10	19,07	65,23	43,28	21,94	7,30	3,60	1,92	20,15	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	63,88	0,00	1,29			3,21
02.05.16	24,00	*	99,92	80,28	19,64	64,82	42,24	22,58	7,30	3,60	1,78	20,71	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	63,50	0,00	1,32			3,09
03.05.16	24,00	*	100,83	80,72	20,10	65,14	42,88	22,25	7,30	3,60	1,76	21,18	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	63,74	0,00	1,35			3,11
04.05.16	24,00	*	103,36	81,95	21,41	65,63	43,46	22,18	7,30	3,60	1,78	22,61	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	64,24	0,00	1,45			3,23
05.05.16	24,00	*	102,37	83,52	18,85	65,67	48,39	17,28	7,30	3,60	1,39	19,98	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	65,13	0,00	1,30			2,69
06.05.16	24,00	*	97,27	79,62	17,66	66,26	65,86	0,40	7,30	3,60	0,00	18,81	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	65,33	0,00	1,23			1,23
Среднее	24,00	-	107,79	87,14	20,65	65,08	45,09	19,99	7,30	3,60	1,72	21,76	-	-	22,18	-	22,18	-	63,84	-	1,39	-	-	3,11
Итого	312,00		1401,25	1132,76	268,49						22,34	282,92	0,00	0,00	288,30	0,00	288,30	0,00			18,07	0,00	0,00	40,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	44799,53	35373,12	9761,83	0,00	9996,77	0,00	1511,20	704,71	-
	11.05.16 02:00	46543,14	36770,23	10127,24	0,00	10369,23	0,00	1556,79	728,23	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **288,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта