Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	85,85	66,86	18,99	67,30	66,71	0,59	7,30	3,60	0,00	20,08	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	65,86	0,00	1,32			1,32
08.05.16	24,00	*	87,10	66,91	20,19	67,38	66,81	0,58	7,30	3,60	0,00	21,37	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	65,92	0,00	1,41			1,41
09.05.16	24,00	*	85,97	66,63	19,34	67,33	66,76	0,57	7,30	3,60	0,00	20,45	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	65,82	0,00	1,35			1,35
10.05.16	24,00	*	86,80	67,35	19,45	67,68	67,07	0,61	7,30	3,60	0,00	20,54	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	66,30	0,00	1,36			1,36
11.05.16	24,00	*	86,49	66,99	19,50	67,70	67,12	0,59	7,30	3,60	0,00	20,57	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	66,28	0,00	1,36			1,37
12.05.16	24,00	*	94,53	74,31	20,23	68,59	68,09	0,50	7,30	3,60	0,00	21,33	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	67,78	0,00	1,45			1,45
13.05.16	24,00	*	95,16	74,08	21,07	69,89	69,57	0,32	7,30	3,60	0,00	22,20	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	-	69,08	0,00	1,54			1,54
14.05.16	24,00	*	94,12	74,11	20,01	68,65	68,28	0,37	7,30	3,60	0,00	21,10	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	67,41	0,00	1,42			1,42
15.05.16	24,00	*	96,07	74,31	21,76	67,46	66,94	0,52	7,30	3,60	0,00	22,93	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	66,02	0,00	1,51			1,51
16.05.16	24,00	*	95,67	74,04	21,64	68,59	68,14	0,46	7,30	3,60	0,00	22,78	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27	-	67,73	0,00	1,54			1,54
17.05.16	24,00	*	93,19	73,69	19,49	69,70	69,41	0,29	7,30	3,60	0,00	20,53	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	68,82	0,00	1,41			1,41
18.05.16	24,00	*	94,06	73,91	20,15	69,94	69,63	0,31	7,30	3,60	0,00	21,20	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	-	69,12	0,00	1,47			1,47
19.05.16	24,00	*	94,16	74,26	19,90	70,02	69,68	0,34	7,30	3,60	0,00	20,92	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	69,31	0,00	1,45			1,45
20.05.16	24,00	*	95,98	73,51	22,47	69,46	69,13	0,33	7,30	3,60	0,00	23,60	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	68,76	0,00	1,62			1,62
21.05.16	24,00	*	91,92	73,76	18,16	69,66	69,33	0,33	7,30	3,60	0,00	19,16	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	68,92	0,00	1,32			1,32
22.05.16	24,00	*	96,24	74,08	22,16	69,69	69,36	0,33	7,30	3,60	0,00	23,36	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	68,99	0,00	1,61			1,61
23.05.16	24,00	*	92,66	73,58	19,08	70,00	69,67	0,33	7,30	3,60	0,00	20,17	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	69,28	0,00	1,40			1,40
Среднее	24,00	-	92,12	71,91	20,21	68,77	68,33	0,43	7,30	3,60	0,00	21,31	-	-	21,76	-	21,76	-	67,73	-	1,44	-	-	1,44
Итого	408,00		1565,98	1222,40	343,58						0,00	362,30	0,00	0,00	369,99	0,00	369,99	0,00			24,56	0,00	0,00	24,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	46543,14	36770,23	10127,24	0,00	10369,23	0,00	1556,79	728,23	-
	24.05.16 02:00	47768,34	37729,25	10407,70	0,00	10655,74	0,00	1575,68	747,40	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Ф-л "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.
печать энергосбыта