Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	81,28	64,19	17,09	69,24	68,94	0,30	7,30	3,80	0,00	18,27	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	68,86	0,00	1,26			1,26
08.05.16	24,00	*	79,37	64,35	15,02	69,33	69,04	0,30	7,30	3,80	0,00	16,15	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	-	68,92	0,00	1,11			1,11
09.05.16	24,00	*	81,09	64,05	17,04	69,33	69,03	0,30	7,30	3,80	0,00	18,20	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	68,96	0,00	1,26			1,26
10.05.16	24,00	*	82,86	64,76	18,10	69,69	69,36	0,33	7,30	3,80	0,00	19,37	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	69,43	0,00	1,35			1,35
11.05.16	24,00	*	83,95	64,39	19,56	69,70	69,38	0,32	7,30	3,80	0,00	20,75	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	69,44	0,00	1,44			1,44
12.05.16	24,00	*	89,25	71,45	17,80	69,38	69,10	0,28	7,30	3,80	0,00	18,97	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	69,07	0,00	1,31			1,31
13.05.16	24,00	*	88,83	71,42	17,42	69,58	69,32	0,27	7,30	3,80	0,00	18,54	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	69,25	0,00	1,28			1,28
14.05.16	24,00	*	89,11	71,32	17,79	69,31	69,05	0,26	7,30	3,80	0,00	19,03	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	-	68,93	0,00	1,31			1,31
15.05.16	24,00	*	89,58	71,55	18,03	69,47	69,22	0,25	7,30	3,80	0,00	19,34	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	69,11	0,00	1,34			1,34
16.05.16	24,00	*	88,35	71,33	17,02	69,33	69,08	0,25	7,30	3,80	0,00	18,27	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	68,96	0,00	1,26			1,26
17.05.16	24,00	*	88,16	71,02	17,14	69,40	69,16	0,24	7,30	3,80	0,00	18,54	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	68,94	0,00	1,28			1,28
18.05.16	24,00	*	89,12	71,28	17,84	69,64	69,37	0,27	7,30	3,80	0,00	19,01	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	69,31	0,00	1,32			1,32
19.05.16	24,00	*	81,96	64,39	17,56	69,62	69,33	0,29	7,30	3,80	0,00	18,82	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	69,39	0,00	1,31			1,31
20.05.16	24,00	*	89,85	70,91	18,94	69,17	68,88	0,29	7,30	3,80	0,00	20,43	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	-	68,94	0,00	1,41			1,41
21.05.16	24,00	*	88,40	71,25	17,16	69,36	69,09	0,27	7,30	3,80	0,00	18,75	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	69,04	0,00	1,30			1,30
22.05.16	24,00	*	89,72	71,49	18,23	69,38	69,12	0,27	7,30	3,80	0,00	19,87	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	69,10	0,00	1,37			1,37
23.05.16	24,00	*	88,93	70,90	18,03	69,70	69,42	0,28	7,30	3,80	0,00	19,56	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	69,43	0,00	1,36			1,36
Среднее	24,00	-	86,46	68,83	17,63	69,45	69,17	0,28	7,30	3,80	-	18,93	-	-	19,35	-	19,35	-	69,12	-	1,31	-	-	1,31
Итого	408,00		1469,81	1170,06	299,75						0,00	321,86	0,00	0,00	328,95	0,00	328,95	0,00			22,27	0,00	0,00	22,27

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	11.05.16 02:00	48034,29	39801,66	9062,58	0,00	9279,91	0,00	1436,55	653,19	-
	24.05.16 03:00	49183,02	40718,65	9311,73	0,00	9534,55	0,00	1452,99	670,43	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **328,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /____________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.