Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24.00	-	116,81	96,29	20,52	65,75	39,77	25,98	7,00	5,00	2,62	18,72	-	-	19,06	-	19,06	-	65,71	-	1,23			3,85
25.04.16	24.00	-	116,20	96,72	19,48	64,97	39,80	25,17	7,00	5,00	2,56	17,62	-	-	17,93	-	17,93	-	64,52	-	1,14			3,70
26.04.16	24.00	-	115,70	97,51	18,19	65,94	40,62	25,32	7,00	5,00	2,63	15,91	-	-	16,25	-	16,25	-	65,65	-	1,05			3,67
27.04.16	24.00	-	115,72	97,78	17,94	64,83	40,39	24,44	7,00	5,00	2,53	15,87	-	-	16,16	-	16,16	-	64,64	-	1,02			3,56
28.04.16	24.00	-	117,24	97,80	19,44	65,31	40,73	24,58	7,00	5,00	2,54	17,44	-	-	17,77	-	17,77	-	65,01	-	1,14			3,68
29.04.16	24.00	-	117,26	100,71	16,55	64,96	40,77	24,19	7,00	5,00	2,57	14,50	-	-	14,77	-	14,77	-	64,89	-	0,94			3,51
30.04.16	24.00	-	119,91	100,51	19,40	65,40	40,87	24,53	7,00	5,00	2,60	17,36	-	-	17,68	-	17,68	-	65,28	-	1,13			3,74
01.05.16	24.00	-	112,22	96,98	15,24	65,24	40,67	24,57	7,00	5,00	2,52	13,19	-	-	13,43	-	13,43	-	64,97	-	0,86			3,38
02.05.16	24.00	-	104,56	88,26	16,30	64,94	39,87	25,07	7,00	5,00	2,36	14,19	-	-	14,45	-	14,45	-	64,77	-	0,92			3,27
03.05.16	24.00	-	106,68	88,78	17,90	65,20	40,40	24,80	7,00	5,00	2,34	15,88	-	-	16,20	-	16,20	-	65,02	-	1,04			3,37
04.05.16	24.00	-	106,86	90,26	16,60	65,56	41,03	24,53	7,00	5,00	2,39	14,08	-	-	14,34	-	14,34	-	65,13	-	0,92			3,31
05.05.16	24.00	-	108,92	91,20	17,72	64,65	41,04	23,61	7,00	5,00	2,32	15,07	-	-	15,36	-	15,36	-	64,56	-	0,97			3,30
06.05.16	24.00	-	101,01	86,77	14,24	65,16	54,70	10,46	7,00	5,00	0,95	13,76	-	-	14,04	-	14,04	-	65,02	-	0,90			1,84
Среднее	24,00	-	112,24	94,58	17,66	65,22	41,59	23,63	7,00	5,00	2,38	15,66	-	-	15,96	-	15,96	-	65,01	-	1,02	-	-	3,40
Итого	312,00		1459,09	1229,57	229,52						30,92	203,59	0,00	0,00	207,44	0,00	207,44	0,00			13,25	0,00	0,00	44,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	37483,00	30733,55	6454,86	-	6597,54	-	1248,66	-	
	11.05.16 05:00	39309,25	32276,82	6717,76	-	6865,49	-	1296,13	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

«ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта