Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 41 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06069 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	100,36	78,55	21,81	66,73	40,83	25,90	6,40	3,20	2,01	22,25	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	66,59	0,00	1,48			3,50
25.04.16	24,00	*	98,83	78,45	20,38	66,00	40,99	25,01	6,40	3,20	1,96	20,77	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	65,35	0,00	1,36			3,31
26.04.16	24,00	*	98,91	79,23	19,69	66,89	41,84	25,05	6,40	3,20	1,97	20,03	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	66,52	0,00	1,33			3,31
27.04.16	24,00	*	98,48	79,56	18,92	65,82	41,73	24,09	6,40	3,20	1,90	19,22	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	65,71	0,00	1,26			3,17
28.04.16	24,00	*	99,12	79,26	19,86	66,30	41,80	24,50	6,40	3,20	1,93	20,18	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	66,10	0,00	1,34			3,27
29.04.16	24,00	*	97,37	79,41	17,95	66,56	41,99	24,57	6,40	3,20	1,95	18,18	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	66,28	0,00	1,21			3,15
30.04.16	24,00	*	99,43	79,33	20,10	66,73	41,87	24,86	6,40	3,20	1,96	20,43	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	66,61	0,00	1,36			3,32
01.05.16	24,00	*	95,70	77,46	18,24	66,90	41,94	24,96	6,40	3,20	1,93	18,52	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	66,56	0,00	1,23			3,16
02.05.16	24,00	*	85,43	69,91	15,52	66,50	40,91	25,58	6,40	3,20	1,78	15,80	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	-	66,19	0,00	1,05			2,83
03.05.16	24,00	*	87,97	70,02	17,95	66,88	41,61	25,27	6,40	3,20	1,75	18,36	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	66,48	0,00	1,22			2,98
04.05.16	24,00	*	88,15	71,29	16,86	67,35	42,05	25,29	6,40	3,20	1,79	17,16	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	67,01	0,00	1,15			2,94
05.05.16	24,00	*	90,15	72,92	17,23	66,11	47,14	18,96	6,40	3,20	1,37	17,58	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	65,93	0,00	1,16			2,53
06.05.16	24,00	*	88,04	70,06	17,98	66,61	66,26	0,36	6,40	3,20	0,00	18,41	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	66,59	0,00	1,23			1,23
Среднее	24,00	-	94,46	75,80	18,65	66,57	43,92	22,65	6,40	3,20	1,72	18,99	-	-	19,38	-	19,38	-	66,30	-	1,26	-	-	2,98
Итого	312,00		1227,92	985,43	242,48						22,31	246,90	0,00	0,00	251,94	0,00	251,94	0,00			16,38	0,00	0,00	38,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	46619,97	36865,86	10609,37	0,00	10854,57	0,00	1657,91	748,57	-
	11.05.16 01:00	48142,67	38081,38	10923,30	0,00	11175,00	0,00	1700,93	769,55	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,70 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,00** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **251,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта